dipvvf.COM-IM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003436.24-03-2021

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO IMPERIA
Ufficio Prevenzione Incendi

Dipartimento dei VV.F. del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COM-IM Comando Provinciale Imperia
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. N. 3436 del 24.03.2021

Al Sig CARMINATI Sergio
legale rappresentante

Pratica 25827

Sig. SINDACO di
Molini di Triora

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Prefettura IMPERIA

OGGETTO: Ditta: F.lli Carminati cava Bergamasca
Segnalazione Certificata assunta al prot. n. 14761 del 29/12/2020, relativa all'attività di contenitore/distributore rimovibile individuata al punto n. 13.1 cat. A dell'allegato I al D.P.R. n°151/2011, sita in Comune di Molini di Triora, cava Morghetta di Carpenosa.
Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti antincendio

Con riferimento all'oggetto,

- visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 19/03/2021,
- esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto,

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per l'attività in oggetto indicata, la cui consistenza è descritta nell'allegato verbale di sopralluogo.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, ove applicabili, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) nonché nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

Si rammenta altresì che il titolare delle attività è tenuto a presentare a questo Comando una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, secondo le procedure e le scadenze temporali stabilite all'art.5 del D.P.R. n.151/2011 entro la data del 29/12/2025.

Il Funzionario Responsabile del
Procedimento Tecnico
(DCS Geom. Giacomo MANNO)

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. ing. Corrado Romano)

Via Giovanni Strato , 2 – 18100 Imperia. – 01832839 - fax 0183710225 – e mail: comando.imperia@vigilfuoco.it
L'Ufficio Prevenzione Incendi è aperto al Pubblico nei seguenti orari: Lunedì , Mercoledì e Venerdì 9:00 – 12:00, Giovedì 14:00 – 16:00

Prat. N. 25827

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPERIA

Ufficio Prevenzione Incendi

Indirizzo Via Strato 2 Imperia , Telefono 0183 - 2839320 fax 0183710225

VERBALE DI SOPRALLUOGO (POSITIVO)

x Per l'effettuazione di visita tecnica ai sensi ai sensi dell'art. 4 DPR 151/2011 a seguito di presentazione di SCIA in data **29/12/2020** prot. n. 14761

Il sottoscritto Geom. Manno Giacomo, in servizio presso lo scrivente Comando Provinciale Vigili del Fuoco con la qualifica di Direttore coordinatore Speciale in data 19/03/2021, ha effettuato sopralluogo presso l'attività contenitore distributore mobile sita nel Comune di Molini di Triora, cava Morghetta di carpenosa. Ditta f.lli Carminati cava Bergamasca

Al sopralluogo sono presenti: Carminati A e Pi Messina G.

ESITI DEL SOPRALLUOGO

A seguito del sopralluogo condotto e vista la documentazione in atti si rileva quanto segue:

Le attività principali, di cui all'allegato I del D.P.R.151/11, presenti sono le seguenti:

N. 13,1 Cat._A ;

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo di incendio:

N° 1 contenitore distributore mobile per autotrazione da 4,99 mc (marca Demo Serbatoi)

Sostanze pericolose: gasolio

Sistemi, dispositivi, attrezzature antincendio

n° 2 estintori a polvere da 6 kg classe 34 A 233 BC

E' emerso che:

☐ Sono rispettate *le prescrizioni previste dalla vigente normativa di Prevenzione Incendi* e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

⌈ *progetto approvato prot. n.*_____

ovvero (per cat. A) x documentazione tecnica allegata SCIA prot. N . 14761/2020 .

Il presente verbale viene riletto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti in data e luogo di cui sopra.

Li, 19/03/2021

Il/i Presente/i

Il Verbalizzante

DCS Manno Giacomo

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA