REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n. PG/2020/

Class. G13.17.1.
Fasc. ***2020/14***

Allegati:

Ns Rif.: ***S717***

INVIO PEC

Al Comune di BORDIGHERA
bordighera@legalmail.it

Oggetto: **Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA** relativo al *PFTE di Aggiornamento del Progetto 2001 di difesa e ripascimento spiagge da Capo Mele a Capo S. Ampelio. LITORALE DI BORDIGHERA*. (S717).

Proponente: COMUNE di BORDIGHERA

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 6 D. Lgs. 152/2006 e smi.

E p.c.

Alla Provincia di IMPERIA
protocollo@pec.provincia.imperia.it

All'ARPAL
arpal@pec.arpal.gov.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Presso **REGIONE LIGURIA**
Settore Assetto del Territorio
Sede

Al Sindaco del Comune di Bordighera
bordighera@legalmail.it

A REGIONE LIGURIA
Settore Difesa del Suolo Imperia
Sede

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa si osserva l'intenzione di realizzare i ripascimenti mediante il prelievo di parte del materiale litoide dal Fiume Roja e la possibile interferenza dell'intervento di ripascimento con le aste focive di diversi corsi d'acqua: per poter definire la compatibilità dell'intervento sotto l'aspetto idraulico si è riscontrata la necessità di integrare la documentazione agli atti come di seguito specificato.

1. Per valutare l'aspetto della morfodinamica fluviale, è necessaria l'indicazione dei punti di prelievo e la verifica della compatibilità dell'intervento ai sensi della DGR 226/2009. A tal fine è necessario produrre la seguente documentazione:
   a) relazione di compatibilità dell'intervento ai sensi della DGR 226/2009
   b) inquadramenti cartografici dell'area scelta per l'estrazione del materiale litoide;
   c) planimetria prima e dopo intervento di estrazione con evidenziazione dell'area stessa opportunamente quotata;
   d) sezioni trasversali, prima e dopo l'intervento di estrazione, e calcoli del volume estratto;
2. Per verificare l'effettiva interferenza degli interventi in progetto con i corsi d'acqua presenti nel paraggio considerato è necessaria la seguente documentazione:
   a) tavola con rappresentati i corsi d'acqua e gli interventi previsti;

e, per ciascun corso d'acqua:

   b) relazione di fattibilità idraulica
   c) planimetria dello stato di fatto e di progetto opportunamente quotata che rappresenti la parte fociva e la sua sistemazione;

d) sezioni trasversali sull'asta fociva, stato di fatto e progetto, opportunamente prolungata a monte e quotata.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 45 giorni dal ricevimento della presente. Su richiesta motivata del proponente è possibile concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

La Dirigente
Dott.a Paola Carnevale
f.to digitalmente

CARNEVALE
PAOLA
02.07.2020
10:57:41
UTC

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it
R.P.: Dott.a Natalia Grifoglio tel. 0105485294 e-mail: natalia.grifoglio@regione.liguria.it