PROVINCIA DI IMPERIA

DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. **H2/ 1270** DEL **24/12/2013**

OGGETTO: **Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.03 e dell'art. 29 della L.R. n. 16 del 06/06/2008 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico da 98,4 kW sul torrente Gavano, Comune di Molini di Triora - RICHIEDENTE: Remna S.r.l.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

1. la società Remna s.r.l. con nota acquisita agli atti prot. n. 22184 del 08/05/2013 ha trasmesso richiesta di autorizzazione – Comune di Molini di Triora ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/03 e s.m.i. e dell'art. 29 della L.R. n. 16 del 06/06/2008, per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico di potenza nominale pari a 98,4 kW sul torrente Gavano nel Comune di Molini di Triora;
2. con la suddetta nota è stata trasmessa la seguente documentazione:
   - Relazione Tecnico – Illustrativa (con sezione relativa ai costi di dismissione e recupero ambientale)
   - Relazione paesaggistica
   - Relazione naturalistica
   - Relazione idraulica
   - Relazione sugli impatti acustici
   - Documentazione fotografica e rendering
   - Relazione geologica e geotecnica
   - Visure catastali
   - TAV.1 - Planimetria da CTR
   - TAV.2 - Piano particellare
   - TAV.3 – opera di presa pianta e sezioni
   - TAV.4 – edificio centrale pianta e sezioni
   - TAV.5 – verifiche idrauliche – sezioni e piante
   - TAV.6 – verifiche idrauliche stato di progetto – piante e sezioni
   - Dichiarazione inquinamento elettromagnetico
   - Dichiarazione sull'utilizzo materiali da scavo
   - Dichiarazione impegno alla dismissione
   - Contratto preliminare diritti di superficie
   - Specifiche Enel per cavo interrato e armadio di lettura

3. il soggetto proponente ha provveduto a dare notizia, ai sensi del comma 4, art. 29 della L.R. 16/2008 e s.m.i., dell'avvenuta presentazione della suddetta domanda di Autorizzazione Unica mediante pubblico avviso sul B.U.R.L, sul sito informatico della Regione Liguria e della Provincia di Imperia, affinché chiunque potesse presentare osservazioni nel termine di trenta giorni;
4. nel periodo intercorso non sono pervenute osservazioni in merito all'istanza di che trattasi;

VISTI il verbale della Conferenza dei Servizi in sede referente, agli atti dell'ufficio, svoltasi in data 29/07/2013 nella quale si è analizzato il progetto di cui all'oggetto e si è provveduto a richiedere al soggetto istante la documentazione integrativa necessaria per la conclusione del procedimento;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in sede deliberante del 17/12/2013, agli atti dell'ufficio, nella quale è stata acquisita tutta la documentazione integrativa richiesta e necessaria per la conclusione del procedimento e gli enti competenti presenti in Conferenza hanno espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla Società Remna srl;

DATO ATTO che l'approvazione del progetto in Conferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., è onnicomprensivo di ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza dei Servizi;

PRESO ATTO di tutte le prescrizioni contenute nel P.D. H2/1208 del 09/12/2013 del Settore Urbanistica e Difesa del Territorio della Provincia di Imperia con il quale si autorizza sotto il profilo idraulico la realizzazione degli interventi previsti, e sotto indicate:

- la condotta forzata dovrà essere ubicata esternamente agli esistenti tombini stradali in corrispondenza degli otto attraversamenti;
- durante l'esecuzione degli interventi non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque;
- è fatto divieto di utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con il materiale lapideo di fiume presente in loco ed in particolare da demolizione di cls, scarifiche di manto stradale e simili;
- dovranno essere rispettate integralmente le concessione regolari di derivazione d'acqua e di utilizzazione di greto eventualmente presenti;
- in caso di condizioni meteo avverse, non è consentito l'accesso in alveo per tutta la durata dell'evento, e l'eventuali persone ed attrezzi presenti in alveo dovranno immediatamente allontanati;
- dovranno essere rispettati i dettami della DGR 226 del 06/03/2009 e n. 824/2008;
- l'intervento dovrà rispettare le disposizione di cui all'art. 16 della L.R. 21/2004 e indirizzi e criteri regionali di cui DGR n. 37/2001 per quanto riguarda l'aspetto relativo alla tutela degli ecosistemi acquatici e dell'idrofauna, nonché carta ittica provinciale.

CONSIDERATO che:

- il soggetto proponente ha richiesto di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulla particella 61 del foglio 53 del Comune di Molini di Triora;

- che sono state effettuate tutte le azioni che hanno portato alla conclusione favorevole della procedura di esproprio da parte dell'ufficio provinciale competente;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 54887 del 25/11/2013 i soggetti espropriati hanno dichiarato che non hanno osservazioni da presentare all'ufficio provinciale espropriazioni per quanto riguarda l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla particella 61 del foglio 53 del Comune di Molini di Triora, in quanto sono stati già raggiunti accordi privati con la Società Proponente;

VISTA la nota prot. n. 58328 del 17/12/2013 con la quale il Comune di Molini di Triora trasmette autorizzazione ambientale n. 10/2013 per l'esecuzione dei lavori relativi all'impianto idroelettrico sul torrente Gavano da parte della Società Remna s.r.l. con le seguenti prescrizioni:
- la copertura dell'edificio centrale sia a due falde inclinate (a capanna) disposte parallelamente alle linee di livello, con manto di copertura in ardesia "ciappe" e travi in legno;
- la finestra sul prospetto sud abbia un'altezza pari a m. 1,2 e larghezza pari a m. 1;

TENUTO CONTO che a seguito della dismissione dell'impianto di che trattasi, dovrà essere ripristinato il sito al suo stato originario, al fine di minimizzare l'impatto residuo dell'opera, così come previsto negli elaborati contenuti nel progetto presentato dalla Società Remna srl all'allegato "Piano di dismissione" acquisito agli atti con prot. n. 22184 del 08/05/2013, che prevede un costo di ripristino pari a complessivi euro 4.500,00;

DATO ATTO dell'acquisizione, in sede di Conferenza dei Servizi, dell'impegno della Società Remna srl, al rilascio, all'atto di avvio dei lavori, di idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di euro 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) a favore della Provincia di Imperia a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino. Tale fideiussione dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni e rinnovabile per tutta la durata dell'attività;

RITENUTO che per le motivazioni espresse in conferenza dei servizi in sede deliberante sia possibile approvare il progetto di che trattasi ed autorizzare la realizzazione e l'esercizio della centralina idroelettrica sita sul torrente Gavano in comune di Molini di Triora come meglio descritto negli elaborati progettuali indicati in premessa e subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla concessione di derivazione d'acqua che verrà rilasciato dalla Provincia,

VISTO il D.Lgs. n. 387 del 29/12/03 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L.R. n. 22 del 29/05/2007 e s.m.i."Norme in materia di energia";

VISTA la L.R. n. 16 del 06/06/2008 "Disciplina dell'attività edilizia";

VISTA la L.R. n. 18/99 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 10/9/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10/06/91 e s.m.i.;

VISTO il regolamento dell'assetto della dirigenza approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 191 del 14//06/2001;

DISPONE

A) Di approvare ed autorizzare, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n. 387 del 29/12/03 e s.m.i e dell'art. 29 della l.r.16/2008 e s.m.i., la Società Remna srl, con sede legale a Milano Via Appiani 12, alla costruzione e all'esercizio della centralina idroelettrica con potenza di picco nominale pari a 98,4 kW sita sul Torrente Gavano nel Comune di Molini di Triora, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi di cui alla documentazione progettuale trasmessa dalla Società., agli atti della Provincia, ed elencata nel foglio allegato al presente provvedimento **(allegato A), a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni**:
   1. la ditta dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel P.D. H2/1208 del 09/12/2013 del Settore Urbanistica e Difesa del Territorio della Provincia di Imperia, con il quale si autorizza sotto il profilo idraulico la realizzazione degli interventi previsti, e sotto riportate:
      - la condotta forzata dovrà essere ubicata esternamente agli esistenti tombini stradali in corrispondenza degli otto attraversamenti;
      - durante l'esecuzione degli interventi non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque;
      - è fatto divieto di utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con il materiale lapideo di fiume presente in loco ed in particolare da demolizione di cls, scarifiche di manto stradale e simili;
      - dovranno essere rispettate integralmente le concessione regolari di derivazione d'acqua e di utilizzazione di greto eventualmente presenti;
      - in caso di condizioni meteo avverse, non è consentito l'accesso in alveo per tutta la durata dell'evento, e l'eventuali persone ed attrezzi presenti in alveo dovranno immediatamente allontanati;
      - dovranno essere rispettati i dettami della DGR 226 del 06/03/2009 e n. 824/2008;
      - l'intervento dovrà rispettare le disposizione di cui all'art. 16 della L.R. 21/2004 e indirizzi e criteri regionali di cui DGR n. 37/2001 per quanto riguarda l'aspetto relativo alla tutela degli ecosistemi acquatici e dell'idrofauna, nonché carta ittica provinciale.

2. per quanto riguarda il nulla osta agli scavi, considerato che, ai sensi della L.R. 7/2011, in oggi tale competenze sono in capo ai Comuni, il progettista dovrà valutare se prima dell'inizio dei lavori debba presentare apposita DIA per le opere di scavo;
3. a garanzia dell'impegno di dismissione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, cosi come previsto dal progetto presentato dalla Società Remna srl all'allegato "Piano di dismissione" acquisito agli atti con prot. n. 22184 del 08/05/2013, il quale prevede un costo di ripristino pari a complessivi euro 4.500,00 , prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà rilasciare a favore della Provincia di Imperia, idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di euro 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00). Tale fideiussione dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni e rinnovabile per tutta la durata dell'attività;
4. la ditta dovrà trasmettere a questa Provincia, al Comune di Molini di Triora ed all'ASL n. 1 prima dell'inizio lavori quanto segue:
   - copia della fideiussione di cui al punto 3);
   - il nominativo del Direttore dei Lavori;
   - la data di inizio lavori;
   - la data prevista di fine lavori;
5. la ditta dovrà presentare al Comune di Molini di Triora e all'ASL 1, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., la seguente documentazione:
   - verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice e dei lavori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
   - dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori con l'indicazione dell'organico medio dell'anno,
   - distinto per qualifica del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
   - D.U.R.C.;
6. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza e conformemente al progetto ed alle integrazioni presentate dalla Società per il rilascio della presente Autorizzazione Unica;
7. deve essere installata la segnaletica di sicurezza secondo il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. comunicante pericoli, avvertimenti, prescrizioni, divieti ed eventuali indicazioni per le squadre di soccorso;
8. gli impianti elettrici (normali e di sicurezza) di nuova realizzazione dovranno essere conformi alla vigente normativa di sicurezza in materia;
9. durante la realizzazione dell'impianto, il cantiere e le zone adiacenti dovranno essere accessibili ai mezzi antincendio e di soccorso;
10. eventuali varianti al progetto depositato devono essere preventivamente comunicate e valutate dai competenti uffici provinciali;
11. relativamente alla costruzione del manufatto, inoltre, valgono le seguenti prescrizioni:
    - le emissioni sonore del cantiere devono essere regolamentate ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.95 e della L.R. n. 12 del 20.03.98 e s.m.i.;
    - tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità ed in ottemperanza a quanto previsto dal Capo 5° del D.P.R. 380/01 – Norme per la sicurezza degli impianti;

- tutti i lavori dovranno essere effettuati conformemente alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, le quali, anche se non materialmente allegate, devono essere rispettate;
- nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché eseguiti nelle forme e qualità riportate nel progetto;
- la presente Autorizzazione Unica, quale permesso a costruire, deve rimanere depositata nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione delle opere, a disposizione degli organi di controllo;
- nel cantiere di lavoro deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile nel quale siano indicati: l'oggetto dell'Autorizzazione Unica, nome e cognome del Titolare dell'Autorizzazione Unica, nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori, l'impresa esecutrice dei lavori, la data e il numero della presente Autorizzazione, la data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori, come stabilito nella presente Autorizzazione;

12. dovranno essere rispettate da parte della Società Remna srl le prescrizioni previste nell'autorizzazione ambientale n. 10/2013 rilasciata dal Comune di Molini di Triora per l'esecuzione dei lavori relativi all'impianto idroelettrico sul torrente Gavano con le seguenti prescrizioni:
    - la copertura dell'edificio centrale sia a due falde inclinate (a capanna) disposte parallelamente alle linee di livello, con manto di copertura in ardesia "ciappe" e travi in legno;
    - la finestra sul prospetto sud abbia un'altezza pari a m. 1,20 e larghezza pari a m. 1,00;
13. il termine ultimo di inizio lavori è di un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di avvio decorsi i quali, salvo proroga, il presente provvedimento perde efficacia. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nel presente provvedimento di autorizzazione unica;
14. alla fine lavori la ditta dovrà trasmettere a questa Provincia e a tutti gli Enti interessati:
    - la comunicazione relativa alla conclusione dei lavori;
    - il certificato di collaudo;
    - dichiarazione del direttore lavori che le opere sono state eseguite in conformità al progetto presentato e nell'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente provvedimento;
15. prima dell'avvio all'esercizio la ditta dovrà comunicare alla Provincia ed agli Enti interessati la data prevista di avvio dell'impianto;
16. il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare la manutenzione e la verifica periodica dell'impianto;
17. il Gestore dell'impianto deve provvedere a limitare con opportuna cartellonistica l'accessibilità di un'area circostante all'impianto al solo a personale autorizzato;
18. il Gestore dell'impianto deve assicurare la protezione del generatore in caso di incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con l'utilizzo di dispositivi portatili (estintori);
19. ai sensi dell'art. 12 comma 4, del D.Lgs. 387/2003, il Gestore dell'impianto è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto alla cessazione delle attività del medesimo pertanto il Gestore dell'impianto dovrà:

- comunicare al Comune di Molini di Triora, alla Provincia ed agli Enti interessati, entro 30 giorni, la data di definitiva cessazione delle attività;
- inoltrare al Comune di Molini di Triora ed alla Provincia di Imperia , non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
- ripristinare lo stato dei luoghi; dove non è più possibile il ripristino, la ditta dovrà avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona da concordarsi con gli uffici comunali;

20. la completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo e in ogni caso qualora l'impianto risulti non operativo da più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

B) che il presente Provvedimento contiene ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura energetica di cui all'oggetto;

C) di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

D) che la presente Autorizzazione Unica sarà efficace al momento dell'ottenimento, da parte del Gestore, della relativa concessione di derivazione d'acqua rilasciata dal competente Ufficio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Imperia.

AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale entro giorni 60 al TAR competente per territorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Lauretti

N. _____ REG. ALBO PRETORIO

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno _____ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il _____

IL MESSO PROVINCIALE

_____