AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE ANTISISMICA

MB/ds
PROTOCOLLO N. 20740 IMPERIA, 24/7/2017

Spett.le Soc. Remna srl di Gavazzi Piero
Via Appiani 12
Milano

Gent.mo Ing. Raviolo Marco
marco.raviolo@ingpec.eu
Cuneo

Gent.mo Ing. Galfrè Marco
marco.galfre@ingpec.eu
Cuneo

Spett.le Cigiemme snc di Costa Mauro e C.
Via Provinciale 2 fraz. San Siro Foce
Mazzanego (GE)
cigiemme.asf@legalmail.it

Gent.mo Ing. Degioanni Danilo
danilo.degioanni@ingpec.it
Cuneo

E p.c. Spett.le Comune di MOLINI DI TRIORA

OGGETTO: **Trasmissione Autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. -**
"costruzione centralina idroelettrica e opere connesse"

PRATICA N.: 23988 - prot. 14038 del 15/05/2017

RICHIEDENTE: **Soc. Remna srl di Gavazzi Piero**

COMUNE: **MOLINI DI TRIORA**

Si comunica che con provvedimento dirigenziale n. D/ 117 del 19.07.2017, allegato alla presente, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. l'intervento di cui alla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Mauro BALESTRA)



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE ANTISISMICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. **D 117** DEL **19/07/2017**

OGGETTO: **PRATICA N. : 23988 - acquisita agli atti prot. 14038 del 15/05/2017**
RICHIEDENTE: Soc. Remna srl di Gavazzi Piero
COMUNE: MOLINI DI TRIORA
OGGETTO: Autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. - "costruzione centralina idroelettrica e opere connesse"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Soc. Remna srl di Gavazzi Piero ha presentato all'ufficio cemento armato dell'Amministrazione Provinciale denuncia ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e s.m.i., acquisita agli atti prot. 14038 del 15/05/2017, relativa ad una "*costruzione centralina idroelettrica e opere connesse*";
- si rileva che:
  a) i lavori da eseguirsi sono localizzati in e censiti al n.c.t/n.c.e.u. del Comune Censuario di Molini di Triora al foglio 53 mapp. 61, in attuazione della Aut. unica H2/1270 del 24/12/2013;
  b) il progettista della struttura è l'Ing. Raviolo Marco;
  c) il direttore lavori è l'Ing. Galfrè Marco;
  d) l'impresa costruttrice è Cigiemme snc di Costa Mauro e C con domicilio in Via Provinciale 2 fraz. San Siro Foce Mazzanego (GE);
  e) il collaudatore delle strutture è l' Ing. Degioanni Danilo, iscritto da almeno 10 (dieci) anni all'Albo professionale;
- alla denuncia sopra richiamata è stata allegata documentazione progettuale conservata agli atti;

CONSIDERATO che dalla denuncia richiamata in premessa si evince che:

a) il progettista delle strutture ha dichiarato che gli elaborati progettuali depositati, allegati a detta denuncia, sono stati redatti conformemente alle vigenti disposizioni normative, che accettano i risultati dell'analisi strutturale eseguita con elaboratore e che tale accettabilità è stata valutata attraverso l'analisi e la verifica del corretto comportamento del modello calcolato adottato e la verifica della corretta soluzione dal punto di vista numerico;
b) il direttore dei lavori delle strutture ha dichiarato di avere preso visione dell'intervento previsto negli elaborati progettuali depositati in allegato alla denuncia, di avere sottoscritto gli stessi e che tale intervento è eseguibile conformemente alle vigenti disposizioni normative;
c) il costruttore ha dichiarato di avere preso visione dell'intervento previsto negli elaborati progettuali depositati e di impegnarsi ad eseguirlo così come descritto;
d) il collaudatore ha accettato l'incarico, impegnandosi a non prendere parte alla direzione ed alla esecuzione dell'intervento previsto negli elaborati progettuali depositati ed allegati alla

denuncia e dichiarando, inoltre, di avere esaminato il progetto dell'opera, l'impostazione generale nei suoi aspetti strutturale e geotecnica, gli schemi di calcolo e le azioni considerate, riscontrando la conformità al D.M. 14/01/2008, ai sensi di quanto previsto al punto 9.1 del D.M. 14/01/2008;

PRESO ATTO che il gruppo di lavoro ha esaminato in data 19/06/2017 i documenti allegati alla pratica rilevando la necessità, al fine di poter proseguire l'esame di detta istanza, che venga prodotta nuova documentazione e/o chiarimenti;

VISTA la nota prot. 17431 del 20/06/2017 con la quale il Settore Antisismica ha chiesto la suddetta documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa acquisita agli atti con prot. 23988 del 03/07/2017 conservata agli atti;

PRESO ATTO che il Settore Antisismica ha esaminato in data 10/07/2017 gli elaborati allegati all'istanza e fermo restando la diretta responsabilità del progettista in merito all'autonomia delle scelte progettuali adottate, della correttezza delle impostazioni e delle ipotesi progettuali degli interventi in relazione alla normativa di cemento armato e antisismica, per quanto di competenza, ha espresso parere tecnico/strutturale favorevole, conservato agli atti del settore;

CONSIDERATO che la struttura di che trattasi dovrà essere utilizzata nei limiti di quanto stabilito dai dati progettuali e cioè vita nominale 100 anni e classe d'uso IV;

VISTA la legge 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
VISTA la legge 2 febbraio 1974 n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
VISTA la legge regionale n. 29 del 21.07.1983 "Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari" e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. del 06 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;
VISTO il D.M. del 14.01.2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzione";
VISTA la circolare esplicativa n. 617 del 02.02.2009;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.06.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sull'Assetto Atti Dirigenziali della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 191 del 14.06.2001;

AUTORIZZA

per quanto in premessa indicato, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., fermo restando la diretta responsabilità del progettista in merito all'autonomia delle scelte progettuali adottate ed alla correttezza delle indagini effettuate, l'intervento relativo alla pratica n. 23988, acquisita agli atti prot. 14038 del 15/05/2017 e documentazione integrativa acquisita agli atti prot. 23988 del 03/07/2017 riguardante "*costruzione centralina idroelettrica e opere connesse*" costituita dai seguenti elaborati:

a) relazioni illustrativa del progetto prot. 14038 del 15/05/2017;
b) relazione geologica prot. 14038 del 15/05/2017;
c) relazione sui materiali;
d) n. 4 elaborati grafici architettonici tavv. 1, 1, 3, 7 prot. 14038 del 15/05/2017;
e) n. 2 elaborati grafici strutturali: tavv. 1, 2 prot. 14038 del 15/05/2017;
f) relazione di calcolo strutturale e relazione geotecnica e delle fondazioni prot. 23988 del 03/07/2017
g) relazione geologica integrazione prot. 23988 del 03/07/2017
h) relazione di accettabilità dell'analisi strutturale eseguita con elaboratore prot. 23988 del 03/07/2017;
i) piano di manutenzione prot. 23988 del 03/07/2017;

PRENDE ATTO

delle dichiarazioni del professionista incaricato acquisite agli atti con prot. 23988 del 03/07/2017

DA ATTO

- che dalla domanda di attestazione di avvenuto deposito si evince che l'intervento di che trattasi è stato considerato strategico;
- i calcoli delle strutture sono stati eseguiti ponendo la vita nominale 100 anni e classe d'uso IV e che pertanto il manufatto dovrà essere utilizzato nei limiti di quanto stabilito dai dati progettuali sopra riportati;
- che dovranno essere acquisiti, prima dell'inizio dei lavori, tutti gli ulteriori permessi e/o autorizzazioni e/o concessioni eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi di che trattasi;
- che rimangano salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

AVVERSO

al presente provvedimento potrà essere opposto ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni da tale data.

IL DIRIGENTE
Ing. Mauro BALESTRA