REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Genova,

Prot. n.

Classif./Fasc.

Allegati: -

Oggetto: **S764** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto relativo alla realizzazione del parco eolico "Pratogrande" nei comuni di Bormida e Rialto (SV) mediante l'installazione di un aerogeneratore da 3 MW – Proponente: L. Energia S.r.l. - Riscontro a Vs. nota prot. n. PG/2020/0394528 del 26/11/2020.

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. PG/2020/0394528 del 26/11/2020, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto da realizzarsi riguarda l'installazione di un aerogeneratore della potenza di circa 3.000 kW con cabina di trasformazione interna alla torre, a breve distanza dal parco eolico in esercizio di Madonna della Neve.

Le lavorazioni previste sono le seguenti:

- predisposizione della viabilità di accesso alle aree di cantiere, che comprende scavi e formazione di rilevati;
- realizzazione di plinti di fondazione per l'aerogeneratore e platea per la cabina elettrica prefabbricata;
- assemblaggio e montaggio delle strutture prefabbricate in elevazione;
- realizzazione dell'impianto elettrico interrato dall'aerogeneratore alla cabina di interconnessione alla rete MT;
- ripristini e opere di ingegneria naturalistica;
- montaggio degli aerogeneratori.

A seguito dell'incontro del Comitato Istruttorio del 02/11/2020 il presente Settore aveva inviato una richiesta di integrazioni per quanto riguarda la componente rumore, in particolare era stato chiesto di precisare:

- la classe acustica in cui ricade l'intervento, poiché quanto riportato nello Studio preliminare ambientale (Classe I) non era coerente con quanto riportato nello Studio di impatto acustico (Classe II);
- la presenza o meno di un recettore, poiché quanto riportato nello SPA (assenza di recettori) non era coerente con quanto riportato nello Studio di impatto acustico (individuazione di una unità abitativa quale recettore).

A seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata dal proponente si conferma che le richieste sono state soddisfatte. Si segnala, come correttamente riportato dal proponente, che l'intervento richiederà l'aggiornamento della zonizzazione acustica da parte del Comune.

Non si rilevano impatti negativi significativi per le matrici di competenza del Settore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 09-02-
2021 09:58:33
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023