REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Difesa del Suolo Genova

Genova, 26 gennaio 2021

Prot. n. IN/2021/919
Prot. Prec. n.

Classif./Fasc.: 2020/G13.12.3/409
Allegati:

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
SEDE

p.c. Al Settore Assetto del Territorio

OGGETTO: (GCS02716) Verifica di assoggettabilità alla VIA/screening per "Variante al progetto di ripristino e rinforzo del molo sopraflutto a difesa dell'abitato di Santa Margherita Ligure (GE)".
Fascicolo 409/2020

Proponente: Comune di Santa Margherita Ligure – (GE)

Con la presente si riscontra la richiesta pervenuta con nota PG/2021/20684-E del 20.01.2021 da parte del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile.

In merito alla progettazione di cui in oggetto, richiamato quanto già espresso nella precedente nota prot. IN/2020/12672 del 5.10.2020, si ricorda che l'intervento è ubicato sul molo di sopraflutto in area con suscettività al dissesto Pg1, classe speciale B2 (discariche dismesse e riporti antropici), pertanto, poiché si prevede un riutilizzo dell'area e l'installazione di un volume, ai sensi dell'art. 16bis commi 5 e 6, dovrà essere valutata la necessità del rilascio del parere vincolante da parte dello scrivente Settore. Nella precedente documentazione pervenuta, posta alla base della nota citata, non si era riscontrata alcuna considerazione di tipo geotecnico al fine dell'eventuale rilascio del parere di competenza.

Nella documentazione visionata nel sito www.ambienteinliguria.it, aggiornata alla data del 20.01.2021, si riscontra la presenza di una relazione geotecnica che tuttavia non è esaustiva ai fini delle valutazioni dello scrivente Settore. In tal senso si evidenzia che, al fine del rilascio del parere, dovrà essere fornita la Relazione Geologica completa delle indagini eseguite (non presente nell'elenco degli elaborati progettuali) sulla base della quale è stata redatta la relazione geotecnica "01-06-rel-geotecnica". Si evidenzia inoltre, che la Relazione Geotecnica presentata dovrà essere integrata con analisi ed attestazione della compatibilità della realizzazione dell'intervento con le condizioni accertate.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

ROSSI CINZIA
26.01.2021 11:00:22
UTC

26/01/2021
\\regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2020\GCS02716_GRN\GCS02716_contributo_VIA_gennaio_2021.docx

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo Genova – Largo F. Cattanei 3 - 16147 Genova
Protocollo: Via Fieschi, 15 - 16121 Genova –- Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Eliana Gerini tel. 0105488344
e-mail: eliana.gerini@regione.liguria.it