# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

*VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE*

***Settore Difesa del Suolo Savona***

Savona, data del protocollo

**Prot. n.**

Classif./Fasc. *2021/G13.12.7/17*

Pratica 491

Oggetto: SV_COMUNE DI CARCARE_S784 - aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture presenti lungo le sponde del fiume Bormida di Pallare in prossimità di piazza Caravadossi e dintorni.

491/SV/PT/SCR

**Comunicazioni.**

Spett.le

Vice Direzione Generale Ambiente

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Alla c.a. Luca Iacopi

A fronte della documentazione prodotta si rileva che tra gli elaborati depositati agli atti è presente la relazione di compatibilità idraulica del progetto proposto, le cui risultanze verranno nel dettaglio valutate in fase di autorizzazione del progetto definitivo.


*Non si rilevano ricadute ambientali negative del progetto presentato per quanto di competenza dello scrivente settore.*

*Tuttavia ai fini della progettazione a livello definitivo, si rileva sin d'ora che:*

- *il belvedere a sbalzo sul corso d'acqua previsto in Via Abba non è assentibile in quanto non è un'opera inquadrabile tra i ponti o gli attraversamenti, configurandosi pertanto come tombinatura, vietata dall'art 8 del Regolamento Regionale n. 3/2011 e dalle Norme di Piano di Bacino. La Regione può valutare l'ammissibiltà dell'intervento solo a seguito della dimostrazione che lo stesso sia ricompreso in un progetto organico di sistemazione, sia diretto ad ovviare a situazioni di pericolo e a garantire la tutela della pubblica incolumità, ed inoltre sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative.*
- *Tutte le opere previste all'interno della fascia d'inedificabilità assoluta di 10 m dal corso d'acqua, qualora ammissibili ai sensi dell'art.5 del Regolamento Regionale n.3/2011, non devono pregiudicare la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione e comunque devono essere facilmente amovibili in caso di necessità. A titolo collaborativo si evidenzia che le previste sedute delle panchine su blocchi di calcestruzzo non sono della tipologia ammissibile in quanto non sembrano essere facilmente amovibili in caso di necessità.*

Si porgono distinti saluti.

**IL DIRIGENTE**
(Arch. Enrico Pastorino)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PEC: difesasuolo.savona@cert.regione.liguria.it
Sede di Savona - Corso Italia, 3 - 17100 Savona