REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Difesa del Suolo La Spezia

La Spezia, 5-2-20
Prot. n. PG/2021/ 45337
Classif./Fasc. 2021/G13.12.3.2/40
Allegati:

COMUNE DI LUNI
saiazz@pec.comune.luni.sp.it

E,PC **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE**
adbarno@postcert.toscana.it

Trasmissione via pec

OGGETTO: SPS 357
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART 14, C.2, LEGGE N. 241/1990, in applicazione dell'art. 158 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i forma semplificata modalità asincrona per Il Progetto di "Sistemazione definitiva del compluvio in loc. Serravalletta"

In relazione alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui in oggetto protocollata in data 01.02.2021 con PG/2021/38233 si richiede di integrare la progettazione con le sottoelencate osservazioni :

- La verifica idraulica deve essere condotta in maniera tale da inserire tutte le opere ivi compreso le barriere anti debris – flow, considerando la sezione completamente ostruita dal materiale solido e flottante;
- L'opera di attraversamento della strada deve essere realizzata in maniera che abbia un franco di sicurezza in tutte le sezioni; deve garantire la sezione minima di almeno $3m^2$ nonché la possibilità di effettuare la manutenzione con macchine operatrici;
- Sia per le barriere anti debris – flow che per le sezioni in progetto deve essere presentato un programma di manutenzione, atto a garantire la funzionalità idraulica con il mantenimento delle sezioni di progetto;
- Come richiesto dal Comune di Luni la relazione geologica deve contenere le sezioni stratigrafiche interpretative in corrispondenza delle principale opere n progetto (barriere elastiche debris – flow, tratto canale con scogliera e geostuoie ecc…..)
- Le sezioni di progetto dovranno essere rese nello stato di fatto – progetto e raffronto, sulla base delle sezioni stratigrafiche della relazione geologica;

- Trattandosi di intervento ubicato in classe di suscettività al dissesto PG3 si ritiene necessario valutazione in merito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Settentrionale;
- Ai fini propedeutici si richiede di fornire il parere relativo al Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R 4/99;

Distinti saluti

Il Dirigente
(Dott. Ing. Angelo Ferrarini)

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Vice Direzione Generale Ambiente
Settore Difesa del Suolo La Spezia – Via XXIV Maggio n. 3 – 19124 La Spezia –
Tel. 010-54851 - Pec: difesasuolo.laspezia@cert.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Angelo Ferrarini - tel. 010/5488128 - e-mail: angelo.ferrarini@regione.liguria.it
(orario di ricevimento al pubblico: mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30)