REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA

Savona, data del protocollo

Prot. n. ***IN/2021/_____***
Allegati:

Class ***G13.12.7***

fasc. 60-2021

Pratica 523

Al

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore:

Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: SV_COMUNE DI MILLESIMO_S800 - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA/screening per il progetto di impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la Cava San Rocco Impresa Roccamar s.r.l.. _523/SV/PT/SCR

Trasmissione contributo istruttorio

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, a seguito della richiesta pervenuta con nota PG/2021/0151414 del 26/04/2021, in relazione alle competenze in capo allo scrivente Settore si comunica quanto di seguito esplicitato:

Aspetti connessi alla disciplina dell'assetto geomorfologico (PACI mail 2/09/2021)

Contributo istruttorio

1) *Dallo studio proposto non emergono violazioni di legge o normative in merito ai profili di competenza del Settore;*

2) *Lo studio proposto contiene gli elaborati necessari per la valutazione dei profili di competenza*

Sintetico giudizio finale

Relativamente alla pratica in oggetto lo scrivente Settore ha verificato che l'intervento non interferisce con le aree a pericolosità geomorfologica da frana di cui allegato 2 della DGR 428/2021 .
Di conseguenza nulla si rileva per quanto di competenza di questo Settore

<u>Aspetti di carattere idraulico</u>:

La verifica degli atti di cui alla pratica in oggetto per quanto riferibile ai fini idraulici prevede il dimensionamento della sola rete interna di drenaggio (canalette) per la raccolta ed allontanamento delle acque superficiali interne al sito, senza convogliamento, rettifica o reinalveazione di corsi d'acqua inseriti all'interno del reticolo regionale.

Per quanto sopra non si rilevano competenze ai soli fini idraulici dello scrivente ufficio.

A mero titolo collaborativo si rileva che il dimensionamento della rete di drenaggio interna è stata correttamente progettata per un evento piovoso atteso con tempo di ritorno T=200 anni, suddividendo l'area di cava in opportuni sottobacini di competenza.

In ultimo si rileva che i progettisti idraulici hanno dimostrato la complessiva ininfluenza, riferita a pericolosità idraulica e tiranti idrici finali attesi, dei contributi idraulici delle acque provenienti dalla cava nei confronti nei finali corpi recettori.

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni venga citato il seguente codice di classificazione attribuito dallo scrivente Settore: **G13.12.7 Fasc. 60-2021 _Pratica n. 523.**

Si porgono distinti saluti

Il Dirigente del Settore
(Arch Enrico Pastorino)

Firmato digitalmente da: ENRICO PASTORINO
Regione Liguria
Firmato il: 03-09-2021 12:54:42
Certificato valido dal 25-06-2020 al 25-06-2023

MT/SLB/MD/SC/GM_prat. 523