REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE

Settore Difesa Suolo di Imperia

Imperia, 13.07.2021

Prot. n. **IN/2021/9888**

Class/fasc. 2021/G13.12.7/4-6

Allegati:

Oggetto: S808 - **OCDPC 558/2018 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.** relativo al progetto di "Eccezionali Eventi meteo ottobre 2018 OCDPC 588 del 15/11/2018 – Intervento 1272 Molo lungo di Porto maurizio – Stralcio D – Variante: Sistemazione Sbocco in mare Rio Baitè - **Riscontro verifica completezza documentale ex art. 19, c. 2 e trasmissione osservazioni ex art. 19, c. 3, D. Lgs. 152/2006 s.m.i.**

Proponente: Comune di Imperia

Pratica n.: IMP000763

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

In relazione al procedimento in oggetto, si riscontra la Vs. nota prot. PG/2021/235488 del 08/07/2021, con cui si chiede di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione disponibile ex art. 19 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e si comunica quanto segue.

Premesso che le opere in progetto interferiscono col deflusso del tratto focivo del Rio Baitè e che tale tratto (a valle dell'attraversamento del lungomare A. Vespucci), contrariamente a quanto indicato dai progettisti, non risulta indagato sotto il profilo idraulico dal vigente Piano di Bacino, è necessario che sia trasmessa la seguente documentazione integrativa:

- Relazione di compatibilità idraulica dell'intervento in progetto, finalizzata ad individuare mediante verifica in moto permanente di un tratto significativo di corso d'acqua le modalità di deflusso all'interno del bacino artificiale in progetto, in coerenza con i criteri di cui al r.r. 3/2011 e alle Norme di attuazione del Piano di Bacino dei Torrenti Prino e Caramagna;
- Restituzione grafica in opportuna scala delle sezioni trasversali e del profilo longitudinale del corso d'acqua nella configurazione di stato di fatto e di progetto, con indicazione dei livelli di piena.

Inoltre, in riferimento agli aspetti di carattere geomorfologico, è necessario che venga prodotta un'analisi di compatibilità dell'intervento con la normativa vincolistica dettata dal c. 5 dell'art. 16bis delle

Norme di Attuazione del Piano di Bacino dei Torrenti Prino e Caramagna, con conseguente redazione di relazione tecnica ai sensi del c. 6 del medesimo articolo, che analizzi gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali, la compatibilità della realizzazione dell'intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale, con le condizioni accertate mediante analisi di dettaglio.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Chiara MESSORI

Firmato digitalmente da: CHIARA MESSORI
Regione Liguria
Firmato il: 13-07-2021 13:01:13
Certificato valido dal 01-04-2021 al 01-04-2024

CM/em/rr