aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2021-0131505
del 30/12/2021

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, data del protocollo

Allegati: --

Ns. Rif. S859
Class./Fasc. 2021/13.17.1/123

Oggetto: **S859** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per "**Interventi di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza del centro abitato in località Panesi nel Comune di Cogorno – tratto terminale rio Rondanea"**

Proponente: **Comune di Cogorno (GE).**

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 2 D. Lgs. 152/2006.

INVIO PEC

Comune di Cogorno
Protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it

E,p.c. **Studio Tecnico Associato**
Ing. Sergio Brizzolara & Ing. Stefano Sturla
b3s@pec.b3s.it

Alle strutture regionali.
- Settore Urbanistica
- Settore Tutela del paesaggio e Demanio marittimo

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal proponente pervenuta con nota Prot-2021-0095464 del 15/12/2021, è stata evidenziata la necessità di chiedere i chiarimenti e le integrazioni qui sotto riportati.

Settore Urbanistica

- Si richiede che venga inserita, oltre ai riferimenti già presenti alla classificazione delle diverse zone di PRG vigente interessate dalle opere in progetto, anche la dichiarazione della compatibilità urbanistica con la disciplina operante per le stesse (non riportata invece nei documenti trasmessi), inoltre per quanto riguarda le previste opere di risagomatura dell' alveo che comportano l' allargamento delle sezioni del rio, e la conseguente predisposizione di nuova arginatura, venga evidenziato dove le stesse determinano ai fini esproprio dei terreni interessati l' attivazione della eventuale procedura di variante al PRG;
- Si richiede che venga verificata ed esplicitata, con riferimento alla prevista delocalizzazione del fabbricato, la modalità applicativa in relazione alla disciplina dell'ambito in cui si colloca ed a quello di atterraggio (regole e parametri dell'eventuale costituzione credito edilizio ovvero della delocalizzazione con specificazione se nello stesso lotto o in lotto diverso stesso ambito ovvero in diverso ambito, sistemazione finale dell'area liberata e sua destinazione).

Settore Tutela del Paesaggio e Demanio marittimo

- Si richiede l'invio di un'attestazione, o altro atto assunto a cura dall'organo Comunale competente, che il progetto dell'Opera Pubblica di I livello Preliminare (ovvero di Fattibilità Tecnico Economica)

risalente ad Ottobre 2014 rev. Febbraio 2016 (vedasi cartigli delle Tavole e relazioni) presenti i contenuti adeguati al parere assetto del territorio di cui alla nota prot. PG/2018/126461 del 30.04.2018, posto che la prima prescrizione pare incidente sulle caratteristiche geometriche della soluzione di sistemazione idraulica finale segnatamente alle modifiche in destra idraulica, ciò al fine di esprimersi su una corretta consistenza dell'intervento senza escludere in generale una possibile organica riedizione della stessa progettazione.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

EF/

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 30-12-2021 10:56:06
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023