aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0278516
del 12/04/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecologia

Gen

Prot. n.

Classif./Fasc. 2022/13.17.1/8

Allegati: -

Oggetto**:** S870. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs. n. 152 /2006 relativo al progetto di Impianto Eolico di 7 aeg. 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare - Orco Feglino - Calice Ligure (SV).

Proponente: FERA Srl

Comunicazione pubblicazione documentazione ex c. 3 art. 19 D. Lgs. 152/2006. Richiesta contributo istruttorio - riscontro

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Con la presente si riscontra la nota prot. n. Prot-2022-0203453 del 10/03/2022, con cui si richiedeva contributo istruttorio nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto, relativo alla posa di 7 aerogeneratori di potenza nominale massima pari a 4,2 MW per un totale di 29,4 MW nei comuni di Orco Feglino, Mallare e Calice Ligure, in provincia di Savona (SV), unitamente alla realizzazione di una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori, posta in comune di Vado Ligure (SV).

Per quanto riguarda la componente rumore, la relazione acustica (documento CLG-3.1A_Relazione Acustica datato dicembre 2021) presenta alcune incongruenze rispetto a quanto riportato nello SPA (documento CLG-5.2A_Studio preliminare ambientale datato dicembre 2021). In particolare al paragrafo 7.8 RUMORE E VIBRAZIONI dello studio preliminare ambientale, si ritiene per mero errore materiale, non vengono riportati i superamenti, rispetto al recettore denominato R1 (rifugio Siri) del limite assoluto notturno e del limite differenziale notturno segnalati invece nella relazione acustica e in altri paragrafi dello SPA.

Per la matrice aria, vista la natura delle opere in progetto, non si riscontrano particolari criticità: potenziali impatti si potranno rilevare in fase di cantiere e sono costituiti dalle emissioni dei mezzi d'opera e dalle polveri. Al fine di contenere tali impatti, che saranno comunque transitori e di lieve entità dovranno essere attuate le misure di mitigazione proposte al paragrafo 9.1 dello Studio Preliminare Ambientale.

Premesso quanto sopra, si segnala un impatto ambientale negativo per quanta riguarda la matrice rumore con il superamento, relativamente al recettore denominato R1 – Rifugio Siri – del valore limite assoluto notturno e del valore limite differenziale notturno previsti dalla normativa.

Le integrazioni trasmesse dal proponente con Prot-2022-0196341 del 08/03/2022 non forniscono indicazioni precise sulle misure che verranno attuate per mitigare tale impatto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Edoardo G. De Stefanis

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 12-04-
2022 12:43:18
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023