arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0010882.2022 h 11.20

aoorlig - r2liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0284131
del 14/04/2022

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- ca Dottssa Natalia Grifoglio
  e mail natalia.grifoglio@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo Arpal n. rif. S870 Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs. n. 152 /2006 relativo al progetto di Impianto Eolico di 7 aerog. 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare-Orco Feglino-Calice Ligure (SV). Proponente: FERA Srl

In riferimento alla vostra nota Prot-2022-0203374 del 10/03/2022, assunta in ARPAL con prot 6875 del 2022, relativa al procedimento in oggetto, si trasmettono le valutazioni rispetto alla documentazione in visione e le eventuali proposte di prescrizioni con riguardo alle tematiche esaminate: acustica, CEM e biodiversità.

Per la tematica **Acustica** si rileva quanto segue:

Esaminate le integrazioni sull'acustica, si propone la prescrizione di VIA , da recepire in autorizzazione, che qualora a opera realizzata venissero segnalate situazioni di disturbo in uno o più recettori, il gestore dovrà provvedere, a suoi oneri e cura, a eseguire misure fonometriche durante condizioni anemologiche analoghe a quelle presenti in occasione del segnalato disturbo; nel caso le verifiche portino a constatare situazioni non conformi ai limiti di legge, dovrà essere predisposta e attuata la rimodulazione della potenza delle turbine e/o altri accorgimenti, come riportato nella documentazione integrativa agli atti, onde ricondurre a conformità i livelli acustici immessi dagli impianti. Di queste azioni e dei loro esiti, qualora poste in atto, dovrà essere tempestivamente informato il Comune competente.

Sulla tematica **CEM**:

La richiesta di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. da Regione Liguria si riferisce ad un'opera localizzata sui Comuni (in ordine da ovest verso est) di Calice Ligure, Mallare e Orco Feglino.

Dall'esame delle tavole di progetto, in particolare di quelle relative al tracciato delle linee elettriche MT (tavole 4.6 ""Planimetria Linea Elettrica su Catastale, Tratto 1"" e 4.7 ""Cavidotto su Catastale, Tratto 2"") e della "Relazione linea elettrica", si evince che risulterebbero interessati dal transito di tali elettrodotti anche i Comuni di Vezzi Portio e Vado Ligure fino ad arrivare al punto di connessione collocato in località Bossarino, all'interno dell'area Cabina Primaria di E-Distribuzione esistente.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Per la parte MT Media Tensione, l'analisi ha rilevato il progetto completo ed esauriente e non si rilevano criticità. Ad ogni modo, tenuto conto delle notevoli potenze utilizzate e per maggiore cautela, si ritiene opportuno suggerire di provvedere a idonee rilevazioni del campo elettromagnetico a opere ultimate.

Per la parte AT Alta Tensione (minoritaria rispetto al progetto complessivo), il proponente ha inviato un progetto di massima e NON un progetto definitivo, che presumibilmente sarà oggetto di futura ulteriore istruttoria e procedura autorizzativa per la sottostazione AT-MT in Comune di Vado Ligure, e per cui in questa sede non si esprime valutazione.

In ultimo si comunica che, ARPAL rilascia nullaosta all'intervento ed all'installazione dell'impianto e delle opere nell'ambito delle future procedure autorizzative, previo pagamento degli oneri di istruttoria tecnica "elettrodotti MT e cabine MT/BT" , come previsto dal Tariffario Regionale ARPAL.

Per la tematica **Biodiversità** si rinvia integralmente al file allegato "ALLEGATO_1_Bric_del_Vento_biodiv2-signed" contenente l'analisi della documentazione e le dettagliate valutazioni conclusive che, anche in ragione della presenza nello stesso comprensorio di altri procedimenti in fase di valutazione di VIA nazionale, per l'acquisizione e l'approfondimento di tutti elementi necessari ritengono che occorrano tempistiche appropriate, tali da non apparire compatibili con quelle proprie della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Inoltre, poiche appunto si è appreso di altre procedure in corso ed espletate per la realizzazione di aerogeneratori ubicati nella stessa località e di cui questo ufficio non ha contezza, si rimanda alle valutazioni e integrazioni che i competenti uffici regionali riterranno più opportune.

Si resta disponibili ad ogni eventuale richiesta e confronto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Allegati: ALLEGATO_1_Bric_del_Vento_biodiv2-signed

Estensore Provvedimento: M.Montalbano, D.Caracciolo,A.Conte, G. Risso Amey

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001