COMUNE DI CALICE LIGURE - Prot 0002007 del 07/04/2022 Tit VI Cl 5 F

Comune di Calice Ligu

PROVINCIA DI SAVONA

17020 - Piazza Massa n. 15

P. Iva: 00311510093 - Tel. 01965433

Pec: protocollo.comune.calice@actaliscertymail.it

mail: info@comune.calice-ligure.sv.it – **web**: www.comune.calice-ligure.sv.it

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0268498
del 07/04/2022

Aria ed energia pulita
"Fattoria Eolica Pian dei Corsi"

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 14001:2015

SETTORE TECNICO **Data: del protocollo generale.**

TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE
A MEZZO P.E.C:

Spett.le
Regione Liguria
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
Alla c.a. del Dirigente Paola Carnevale
Alla r.p. Natalia Grifoglio
via.certificata@cert.regione.liguria.it

p.c.
A.R.P.A.L.
Alla c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Oggetto: Riscontro alla Vs nota Prot. n. 2022-0203374 del 10.03.2022, recante in oggetto "*S870. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.lgs. n. 152 /2006 relativo al progetto di Impianto Eolico di 7 aeg. 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare - Orco Feglino – Calice Ligure (SV). Proponente: FERA Srl*
Comunicazione pubblicazione documentazione ex c. 3 art. 19 D.lgs. 152/2006".
OSSERVAZIONI EX ART. 19, CO. 3 E 4, DEL D.LGS. N. 152/2006

Con riferimento al procedimento in oggetto si riportano di seguito le osservazioni della scrivente Amministrazione Comunale.
Dall'analisi della documentazione depositata, consultabile sul sito regionale all'indirizzo www.regione.liguria.it – ARGOMENTI-Ambiente – procedimenti VIA – Procedimenti in corso (Screening 870), emergono alcuni aspetti che dovrebbero essere oggetto di opportuni approfondimenti, in particolare:

1) Lo studio presentato NON valuta l'interferenza del nuovo parco eolico "Bric del Vento" rispetto alle turbine esistenti sulle aree di proprietà del Comune di Calice Ligure localizzate nell'area dell'Ex Base Nato, in esercizio da diversi anni.
   Attualmente risultano infatti installate ed in esercizio:
   - n 1 turbina in locazione alla società Repower Renewable SpA (Vd. Contratto di locazione approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 27/11/2020) ubicata su terreni di proprietà dello scrivente Comune;
   - n. 2 turbine in convenzione con la società Impianto Eolico Pian Dei Corsi Srl (società controllata dalla Repower Renewable SpA), ubicate anch'esse su terreni di proprietà dello scrivente Comune, per le quali l'Amministrazione Comunale percepisce annualmente delle royalty di importo direttamente proporzionale al valore della produzione energetica realizzata dalle turbine.

   È ragionevole supporre che l'installazione delle nuove turbine proposte da FERA Srl possa determinare, in ragione dell'interferenza aerodinamica delle turbine previste in progetto ed ubicate a modesta distanza rispetto alle turbine già installate nel territorio dello scrivente Comune, una riduzione della producibilità delle turbine esistenti, con conseguente danno al Comune in termini economici. Si chiede pertanto che ai fini dell'approvazione del progetto venga garantita l'assenza

Comune di Calice Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

17020 - Piazza Massa n. 15

P. Iva: 00311510093 - Tel. 01965433

Pec: protocollo.comune.calice@actaliscertymail.it

mail: info@comune.calice-ligure.sv.it – **web**: www.comune.calice-ligure.sv.it

Aria ed energia pulita
"Fattoria Eolica Pian dei Corsi"

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

CERTIQUALITY

UNI EN ISO 14001:2015

di ricadute negative sulla producibilità delle turbine insistenti su aree della scrivente Amministrazione.

2) In merito al documento "1.8 – Piano di Dismissione", il quale dovrebbe descrivere le opere di dismissione necessarie a garantire il completo ripristino alle condizioni *ante operam* del terreno di progetto, si rileva quanto segue:
   - È prevista la rimozione solo parziale dei plinti di fondazione delle pale ed il ricoprimento con uno spessore di 1 m di terreno vegetale al di sopra della porzione di plinto che si propone di lasciare in opera, quindi non tutta l'opera in calcestruzzo verrebbe rimossa ma una parte resterebbe al di sotto del piano campagna;
   - Non è esplicitata la modalità di rimozione e di ripristino del cavidotto di collegamento dell'impianto tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione MT/AT ubicata nel Comune di Vado Ligure (cavidotto di lunghezza indicata pari a circa km 35);
   - Il computo metrico estimativo degli oneri di dismissione appare sottostimato, in via esemplificativa e non esaustiva non si rilevano costi per la dismissione del cavidotto di collegamento di cui al punto precedente.

3) In merito al documento "5.2 – Studio Preliminare Ambientale" nel paragrafo "8 – Identificazione e descrizione degli impatti" si evidenzia che non sono stati presi in considerazione gli impatti sulla componente di fruizione turistica della zona interessata dai lavori. Attualmente, infatti, il percorso ciclo pedonale denominato "Alta via" costituisce una forte attrattiva per il turismo sportivo e determina ricadute economico-occupazionali di rilievo per la popolazione del Comune di Calice Ligure. Nel merito si chiedono quindi approfondimenti volti a determinare gli impatti reali, sia in fase di cantiere che di esercizio, della realizzazione del parco eolico proposto.

4) Sulla base della documentazione agli atti risulterebbe una sovrapposizione tra le turbine denominate AG04 ed AG05 nel progetto FERA con due turbine in fase di costruzione da parte della Soc. FEN ENERGIA.

5) Si evidenzia, per finire, che il progetto della società FERA Srl risulta parzialmente sovrapposto al progetto della società Repower Reneweable SpA la quale ha sottoposto a VIA Nazionale (in data 28/01/22) nonché ad AU provinciale (in data 28/01/22) il progetto di un impianto eolico costituito da n° 7 aerogeneratori (di cui n°6 ubicati nel territorio dello scrivente Comune) di potenza complessiva superiore a 30 MW.

Per tutte le motivazioni sopra elencate si ritiene che il progetto così come presentato risulti non esaustivo e debba essere sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Nello specifico si chiede che durante la predisposizione del successivo Studio di Impatto Ambientale vengano opportunamente approfondite tutte le criticità finora evidenziate

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Gianantonio Vignola

Per presa visione: IL **SINDACO**
F.to Alessandro Comi

Documento informatico sottoscritto in forma digitale ai sensi degli artt. 21 e 22 del Dlgs 07/03/2005 n. 82.

UFFICIO TECNICO

Responsabile del servizio: Geom. Gianantonio Vignola
Tel. 019 6500131 – cell. 333 629 9259 – e-mail: urbanistica@comune.calice-ligure.sv.it PEC: tecnicocaliceligure@actaliscertymail.it

Istruttore tecnico: Geom. Alessandro Pescio
Tel. 019 6500128 – cell. 333 629 9644 – e-mail: lavoripubblici@comune.calice-ligure.sv.it PEC: tecnicoistruttorecalice@actaliscertymail.it