aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0418632
del 17/06/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Classif./Fasc.: **2021/13.12.4/32**
Allegati:

Settore Difesa del Suolo Genova

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
SEDE

OGGETTO: (GCS002883) Procedura di verifica assoggettabilità alla VIA per il "Progetto di revamping del depuratore di Ronco Scrivia (GE)" – S878
Proponente: IREN ACQUA SPA

Contributo Istruttorio

Con la presente si riscontra la nota prot-2022-0381903 del 30/05/2022 da parte del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile.

Dall'analisi della documentazione pubblicata dal Settore VIA sul sito www.regioneliguria.it emerge che l'intervento di cui in oggetto riguarda l'ammodernamento di un impianto di depurazione già esistente situato in sponda destra del torrente Scrivia.

In particolare il progetto prevede di dotare il depuratore di Ronco Scrivia di un nuovo comparto di trattamento biologico per soddisfare la capacità depurativa richiesta dall'agglomerato servito, una stazione di dissabbiatura / disoleatura dei reflui in ingresso, nonché di un comparto di stabilizzazione dei fanghi, trattamenti attualmente non eseguiti nella filiera dell'impianto a causa del mancato esercizio degli apparati precedentemente deputati alle suddette funzioni.

Per poter realizzare tali interventi, a causa della limitata superficie disponibile all'interno del sedime dell'impianto e della conformazione del territorio, si rende necessaria la demolizione di alcune vasche attualmente fuori servizio, come il digestore anaerobico, o di vasche di cui è prevista in questa sede la dismissione, come il sedimentatore primario.

L'area in questione è inquadrata nella Variante Bacini Padani del PTC Provincia di Genova (VBP), con valori ed effetti del piano di bacino per la parte del territorio provinciale compresa nel Bacino del Fiume Po.

In particolare, come già evidenziato con nota prot. 2022-203880, dalla tavola T2 – Carta dei Dissesti (6/22), si evince che il depuratore ricade in area a Pericolosità Elevata (Eb) relativa ad eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale. A seguito delle integrazioni prodotte dal proponente è emerso che l'area attualmente occupata dall'impianto si trova a quota più elevata rispetto al profilo di corrente duecentennale riportato nelle verifiche idrauliche allegate alla V.B.P., con adeguato franco di sicurezza.

L'opera risulta quindi compatibile con quanto previsto dalla "*Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb*" dell'Autorità di Bacino del f. Po, laddove al paragrafo "4.2.2 – Rischio Accettabile – Impianti esistenti di trattamento delle acque reflue" prevede che le strutture debbano risultare protette dal danneggiamento per eventi di piena con tempi di ritorno 200-ennale

Sulla base della documentazione pervenuta, inoltre, non risultano interventi ricadenti in alveo e/o in fascia di inedificabilità assoluta, né interferenze con aree in frana. Non è previsto pertanto il rilascio di autorizzazioni o pareri di competenza dello scrivente Settore, anche nelle successive fasi progettuali.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 17-06-2022 10:20:40
Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

/LCS
\\Regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2022\Ronco Scrivia\GCS002883_LCS_revamping depuratore\GCS002883_ContrIstr.docx

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo Genova – Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Giorgio Olcese tel. 010.548.8389 e-mail: giorgio.olcese@regione.liguria.it