aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0308717
del 28/04/2022

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo La Spezia

La Spezia,

Classif./Fasc. 2022/13.12.3.2/151

Alle Strutture regionali:
- Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
- Settore Assetto del Territorio

COMUNE DI BOLANO
comune.bolano@anutel.it

OGGETTO: SPS 465 - Contributo Istruttorio-S879 – Procedimento di assoggettabilità a VIA per "Intervento di sistemazione idraulica del Canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Picarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana, nel Comune di Bolano".

Facendo seguito alla richiesta relativa all'intervento in oggetto si prescrive:

a) la necessità di acquisire, in fase di autorizzazione, di una relazione integrativa dalla quale si evinca che le fondazioni interferenti con l'alveo, sia delle opere di sistemazione idraulica sia di quelle a carattere viabilistico, siano poste su substrati con idonee caratteristiche geotecniche che ne garantiscano la non erodibilità al piede dovuta all'azione erosiva della corrente in forza delle velocità desunte dalla modellazione idraulica adottata, con particolare riguardo al soddisfacimento della verifica alla resistenza al trascinamento del "DN 50" del composito relativo al substrato su cui vengono posizionati i massi di II^a e III^a categoria delle nuove arginature;

b) di richiedere ulteriore documentazione tecnica al fine di poter rilasciare l'autorizzazione idraulica nonché al fine di perfezionare le concessioni demaniali per i nuovi attraversamenti previsti in progetto e per quelli esistenti.

Si rammenta che per eventuali pareri relativi alla modifica delle fasce di inondabilità il Comune di Bolano dovrà seguire le procedure previste dal PAI direttamente con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE
(Dr. Ing. Angelo FERRARINI)