aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0395651
del 03/06/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Classif./Fasc.: 2022/13.12.4.00/34
Allegati:

Settore Difesa del Suolo Genova

Al Settore Valutazione Impatto
Ambientale e Sviluppo
Sostenibile
SEDE

p.c.
Settore Assetto Territorio
SEDE

OGGETTO: (GCS002885) S882 - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto denominato: Intervento di ristrutturazione e Ampliamento del centro commerciale esistente denominato Centro Bisagno -(GE).
Comune di Genova
Proponente: TALEA Società di Gestione Immobiliare S.p.A. (SV)
Contributo istruttorio ex art.4, c.4, DGR n.107/2018

Con la presente si riscontra la nota prot.2022-0323595 del 04.05.2022 pervenuta da parte del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile.

Si ricorda che con la precedente nota prot-2022-0268110 del 07.04.2022, inviata in fase di verifica adeguatezza e completezza della documentazione del procedimento in esame, lo scrivente Settore aveva richiesto approfondimenti, per gli aspetti di propria competenza, in merito alla possibile presenza nel comparto di intervento di due rii non cartografati nell'ambito del reticolo idrografico della Regione Liguria adottato con DGR 507/2019, nonché in merito alla necessità di prevedere opportune misure volte alla diminuzione della vulnerabilità relativamente all'ampliamento e alla ristrutturazione del centro commerciale che ricade in fascia B-ambito B0 del T.Bisagno.

Dall'analisi della documentazione integrativa pubblicata dal Settore VIA sul sito www.regioneliguria.it, con particolare riferimento alla relazione "*Integrazioni alla relazione di compatibilità idraulica*", si rileva quanto segue:

- per quanto attiene alla presunta presenza di due rii presenti nel comparto di intervento, si evidenzia che i progettisti attestano che i due colatori non sono altro che canali di drenaggio urbano, confermando, pertanto, la cartografia del reticolo idrografico della Regione Liguria adottata con DGR 507/2019 che non riporta alcun corso d'acqua nell'area di intervento. I canali di drenaggio urbano, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale n.3/2011 e ss.mm.ii., non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento stesso. Non è pertanto prevista autorizzazione idraulica ex R.D.523/1904 in merito al previsto rifacimento delle strutture di deflusso dei canali, che rimangono di competenza comunale;
- per quanto attiene alla necessità di prevedere opportune misure volte alla diminuzione della vulnerabilità dell'edificio ex officine Guglielmetti, per la collocazione in ambito B0 del piano di bacino vigente, si prende atto che per l'area a piano terra è prevista la realizzazione di rampe di accesso con quota adeguatamente superiore al livello del tirante di piena definito nell'ambito dello "Studio di dettaglio con modellazione bidimensionale del tratto di valle", in

coerenza il disposto di cui all'allegato 5 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino e degli indirizzi ex DGR 91/2013.

Lo scrivente Settore, pertanto, in merito agli aspetti di propria competenza, non rileva motivi ostativi per l'intervento in oggetto.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 03-06-2022 10:41:49
Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

RSS\ZZN\GRN

\\regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Via_Vas_Aua_Aia\2022\GCS002885_GRN_Guglielmetti\GCS02885_contr_istr_VIA.docx