aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0413943
del 14/06/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, E PROTEZIONE CIVILE

Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.: 2022/13.12.4.0/61
Allegati -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

e, p.c.

Al Settore Assetto del Territorio

OGGETTO: PRATICA GCS002923
Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art.19–c.2 Dlgs. n.152/2006 per "Intervento di sistemazione di versante in loc. San Pietro – Cian De Mia" nel Comune di Ceranesi – **rif. S895**

Richiesta integrazioni.

Richiamata la nota Prot-2022-0408577, inerente la procedura di verifica di completezza e adeguatezza documentale ex art.19–c.2 Dlgs. n.152/2006 relativa all'intervento denominato: "*Intervento di sistemazione di versante in loc. San Pietro – Cian De Mia*" ubicato nel Comune di Ceranesi (GE), si comunica che, esaminata la documentazione progettuale pervenuta, anche ai fini della assoggettabilità alla VIA, si ritiene necessaria l'integrazione della documentazione tecnica come segue:

- elaborati grafici delle opere in scala adeguata (planimetri degli interventi e sezioni tipologiche degli stessi) in scala adeguata in quanto quelli inseriti all'interno dell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale" risultano sfocati, di piccole dimensioni e, quindi, poco comprensibili;
- relazione idraulica preliminare di stato attuale del rio senza nome, per l'intero tratto oggetto di studio (profilo longitudinale e sezioni in numero tale da consentire di interpretare il comportamento del corso d'acqua);
- relazione idraulica preliminare di stato di progetto del rio senza nome, per l'intero tratto oggetto di studio, con particolare attenzione alla definizione della portata di progetto duecentennale anche in considerazione delle portate emunte dai pozzi di drenaggio e riconvogliate all'interno del rio (profilo longitudinale e sezioni in numero tale da consentire di interpretare il comportamento del corso d'acqua, anche in relazione al rispetto dei franchi idraulici ex NTC2018 e R.R. n.3/2011);
- elaborati grafici sintetici di confronto tra lo stato attuale e di progetto relativamente alla sistemazione del rio senza nome;
- sezioni tipologiche di dettaglio in merito all'ancoraggio dei massi di rivestimento alle palancole metalliche utilizzate quali parti strutturali portanti di nuove arginature e briglie, con indicazione della dimensione dei massi previsti a progetto.

Si ritiene inoltre opportuna, ai fini della valutazione della fattibilità dell'intervento, una precisazione/approfondimento relativamente alla attitudine dei terreni presenti in sito alla infissione di palancole metalliche e alla previsione della profondità di infissione delle stesse sia per quanto riguarda la funzione statica che per quella idraulica legata ai fenomeni di sifonamento, che rimarranno attivi anche a seguito dell'abbassamento della falda ottenuto con i pozzi e le trincee drenanti.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 14-06-2022 15:48:38
Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

LCS \\Regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2022\Ceranesi\GCS002923_LCS\GCS2923_LCS_RichInt.doc

DIPARTIMENTO AMBIENTE,E PROTEZIONE CIVILE - Settore Difesa del Suolo Genova
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referenti: Ing.Giorgio Olcese tel. 010 5488389 e-mail: giorgio.olcese@regione.liguria.it