aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0415508
del 15/06/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Allegati: -
Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/88

Settore Valutazione Impatto
Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S895** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per la realizzazione dell'intervento di sistemazione di versante in località San Pietro – Cian de Mia, nel Comune di Ceranesi (GE) – Proponente: Comune di Ceranesi - Riscontro a Vs. nota Prot-2022-0408577 del 09/06/2022.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2022-0408577 del 09/06/2022, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto predisposto ha come finalità la riduzione del rischio di frana del versante a monte e a valle della strada comunale della ex Guidovia nella zona di San Pietro – Cian de Mia mediante la regimazione delle acque superficiali e sotterranee. I lavori avranno una durata minima di un anno. Sono previsti due lotti funzionali, come di seguito descritti:

- lotto 1 – realizzazione delle opere di drenaggio profondo (trincee e pozzi con i relativi collegamenti), di consolidamento delle vie di accesso al cantiere;
- lotto 2 – allargamento dell'alveo, opere idrauliche trasversali e longitudinali.

Lo Studio preliminare ambientale indica alcune misure di mitigazione per il contenimento delle polveri durante l'attività di cantiere, quali l'installazione di paratie antipolvere e l'impiego di macchine operatrici di ultima generazione, mentre per quanto concerne il comparto rumore il proponente dichiara che verranno rispettati i limiti di orario di svolgimento delle lavorazioni e i limiti normativi e che soltanto in caso di stretta necessità verranno richieste autorizzazioni in deroga ai limiti normativi.

Si osserva che la documentazione presentata dal proponente non approfondisce in maniera adeguata la parte relativa all'inquinamento acustico. Nella matrice di screening dello SPA, che riassume la valutazione dell'impatto dell'intervento in una scala da 0 (impatto nullo)

a 5 (impatto molto rilevante), al rumore è stato attribuito il valore 3, tuttavia non viene fornita alcuna indicazione circa la presenza di eventuali recettori.

Si ritiene pertanto, ai fini dell'espressione del parere di competenza, che la documentazione debba essere integrata con una valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di cantiere.

Distinti saluti.

Per il Dirigente

Dott.ssa Maria Teresa Zannetti

Firmato digitalmente da: MARIA TERESA ZANNETTI
Regione Liguria
Firmato il: 15-06-2022 12:12:41
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023