aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0422786
del 21/06/2022

**REGIONE LIGURIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Classif./Fasc.: 2022/13.12.4.00/75
Allegati:

***Settore Difesa del Suolo Genova***

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

p.c.
Settore Assetto Territorio
SEDE

**OGGETTO:** (GCS002925) S896 Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di "Impianto di trattamento Acque di Aggottamento Cantiere Pizzarotti - porto di Genova" rientrante nel programma Straordinario di Investimenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova".
Richiedente: Pizzarotti & C. Spa

Verifica completezza e adeguatezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006.

**Richiesta integrazioni.**

Con la presente si riscontra la nota prot.2022-0414941 del 15.06.2022 pervenuta da parte del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile.

Dall'analisi della documentazione pubblicata dal Settore VIA sul sito www.regioneliguria.it, emerge che il progetto consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento/convogliamento delle acque di prima pioggia, nonché delle acque di aggottamento provenienti dagli scavi connessi alla realizzazione delle opere aventi ad oggetto: "Programma Straordinario di Investimenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova".

L'area di intervento è interessata dal rio Roncallo, individuato nel reticolo idrografico regionale adottato con DGR 507/2019, il cui tracciato è stato oggetto di modifica come comunicato a Ports of Genoa da Regione Liguria -Settore Assetto del Territorio con nota prot. 254561 in data 23.07.2021.

Ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'impianto si rende necessaria la consegna di documentazione integrativa rispetto a quanto consegnato.

In particolare si richiede planimetria di sovrapposizione dell'impronta dell'impianto, compresa la vasca interrata, con il tracciato del Rio Roncallo secondo la modifica citata, con indicazione delle distanze dal filo esterno del corso d'acqua al limite delle opere oggetto di intervento.

Si richiede inoltre di indicare con appositi elaborati grafici (planimetria e sezioni) il punto di immissione dello scarico nel rio Roncallo.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 21-06-2022 12:44:06
Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

RSS\ZZN\GRN\\regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2022\Genova\GCS002925_BTT_GRN_VIAS896\GCS002925_ver_VIA.docx

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo Genova –Via D'Annunzio 111 16121 Genova
Protocollo: Via Fieschi, 15 - 16121 Genova –- Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente Ing. Eliana Gerini – email: eliana.gerini@regione.liguria.it