aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0485725
del 08/07/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Allegati: ----

Ns Rif.: **S901**

Class./Fasc. 2022/13.17.1.0.0/61

Oggetto: **S901** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato progetto di "**Opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera (GE)".**

Proponente: **COMUNE DI GENOVA**

Richiesta integrazioni ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006.

COMUNE DI GENOVA
comunegenova@postemailcertificata.it

In riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal proponente, è stata evidenziata la necessità di chiedere i chiarimenti sotto riportati:

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

In merito all'Urbanistica, si ritiene necessario acquisire le seguenti integrazioni:

1. gli elaborati trasmessi dovranno essere integrati con la corretta disciplina degli strumenti di pianificazione di scala comunale e territoriale, riferita alle aree interessate dalle opere di sistemazione idraulica e con la necessaria attestazione della conformità alla stessa delle opere in progetto. Ciò in ragione del fatto che quanto contenuto nello Studio Preliminare Ambientale, al cap. 3: "Inquadramento Pianificatorio e Programmatico" risulta non corrispondente all'ambito oggetto di intervento;
2. vengano evidenziate le aree interessate dall'intervento per le quali risulti necessario addivenire all'esproprio e le correlate modalità per attivare la relativa procedura.

SUOLO

Per quanto concerne questo comparto, ribadendola non corrispondenze dell'intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale, si sottolinea che anche la trattazione delle possibili interferenze delle opere oggetto della progettazione con siti contaminati è riferita ad un'area geografica non interessata dall'intervento, pertanto:

3. si chiede che la trattazione delle possibili interferenze di cui sopra sia integralmente aggiornata ed adeguata. In proposito, si evidenzia che il tracciato della galleria scolmatrice oggetto della proposta progettuale interferisce con il sito potenzialmente contaminato "Area privata via Piombelli, loc. Maltempo – Genova";
4. Si richiede che la documentazione prodotta sia integrata da una relazione geologica, a firma di professionista regolarmente iscritto all'albo dell'ordine dei

geologi, riportante inquadramento geologico strutturale, stratigrafico, geomorfologico, idrogeologico, geochimico di un intorno significativo delle aree interessate direttamente ed indirettamente dall'intervento.

Considerato che non sono presenti elaborati relativi alle opere in progetto, si ritiene necessaria l'integrazione della documentazione tecnica come segue:

5. una relazione idraulica preliminare relativa allo stato di progetto;
6. la predisposizione di elaborati grafici, di livello almeno preliminare, relativi all'opera di presa, alla camera di dissipazione, alla galleria scolmatrice, al pozzo di caduta e sbocco presso il rio Torbella;
7. l'invio di elaborati grafici di confronto, almeno di livello preliminare, tra lo stato attuale e di progetto relativamente alla sistemazione del rio Torbella.
8. elaborati grafici di dettaglio (planimetrie, sezioni ed eventuali prospetti) relativi alle opere d'arte in presa previste sulla confluenza dei rii Maltempo I e II.

ARIA

vista la documentazione presentata, per quanto riguarda il comparto Aria, si richiedono le seguenti integrazioni:

9. la presentazione di una Relazione Previsionale contenente: la descrizione delle sorgenti di emissione in atmosfera, la mappatura dei recettori (in una fascia di almeno 200 m dalla sorgente), la valutazione delle emissioni e la stima dei relativi potenziali impatti, nonché la descrizione delle misure previste per prevenire, evitare o ridurre i potenziali impatti ambientali significativi e negativi;
10. la presentazione di una relazione di previsione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato e conforme ai criteri indicati dalla DGR 534/1999.

ACQUE

Per quanto riguarda il comparto delle acque, con particolar riferimento alle acque sotterranee, si evidenzia la necessità di:

11. integrare la documentazione presentata con un approfondimento idrogeologico sulla vulnerabilità del campo pozzi rispetto alle lavorazioni previste ed ai possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti durante la fase di cantiere. L'approfondimento dovrà anche specificare le procedure, sinteticamente riportate nel PFTE, da mettere in campo durante la fase di cantiere per la tutela della risorsa idropotabile immediatamente a valle del tratto terminale del Torrente Torbella.
12. rapportarsi con il gestore del SII in merito alle lavorazioni sul Torrente Torbella in prossimità del campo pozzi e trasmettere gli esiti conseguenti;

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto improrogabilmente entro 15 giorni dal ricevimento della presente, qualora la documentazione integrativa non fosse trasmessa entro detto termine la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Qualora si ritenesse necessaria una più approfondita consultazione dei contributi istruttori pervenuti da parte dei Settori competenti della Regione Liguria, si sottolinea che gli stessi sono pubblicati sul sito www.regione.liguria.it – ambiente – procedimenti VIA – procedimenti in corso – n° 895.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova – tel. 010 54851
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it
e-mail: via@regione.liguria.it
R.P.: Dott.ssa Federica Ciamberlano tel. 0105485494 e-mail: federica.ciamberlano@regione.liguria.it

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Carnevale

FC/fc

Firmato
digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 08-07-
2022 13:49:28
Certificato valido
dal 13-06-2020
al 13-06-2023

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova – tel. 010 54851
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it
e-mail: via@regione.liguria.it
R.P.: Dott.ssa Federica Ciamberlano tel. 0105485494 e-mail: federica.ciamberlano@regione.liguria.it