arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0030540.25-10-2022.h.14:09

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- ca Dottssa F. Lupino
  e mail francesca.lupino@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo Arpal n. rif. S920 – Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da un aerogeneratore da 4,2 MW sito nei Comuni di Quiliano e Savona (SV). Proponente: La fattoria del vento srl - Savona.
Verifica adeguatezza e completezza documentale.

In riferimento alla vostra nota Prot-2022-1192178 del 20/10/2022, assunta in ARPAL con prot 30062 del 2022, relativa al procedimento in oggetto, si trasmettono le osservazioni e le richieste di integrazioni per la tematica biodiversità come di seguito espresse.

Per la tematica **Biodiversità**:

Relativamente al miglioramento dello stato conoscitivo non sono necessarie integrazioni.

Tuttavia, si ritiene che la documentazione progettuale, in particolare le relazioni illustrative e tecniche, debba essere implementata in modo da dare evidenza delle modalità con le quali verrà garantita l'applicazione delle mitigazioni nei confronti della chirotterofauna. Si chiede in particolare di esplicitare la tecnica con cui verrà data attuazione alle soluzioni operative suggerite dagli esperti (attivare l'aerogeneratore con velocità del vento superiore a 6 m/s nelle ore notturne (da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo l'alba) almeno dal primo di maggio al 31 luglio quando sono stati evidenziati i maggiori picchi di attività in corrispondenza del punto di realizzazione dell'impianto). Infatti, al fine di rendere efficace la misura mitigatoria individuata, è necessario garantirne l'applicazione attraverso l'introduzione di un sistema, preferibilmente automatico, che operi direttamente sull'accensione e sullo spegnimento dell'impianto secondo quanto dichiarato.

Inoltre per la tematica **Acustica** e **Inquinamento elettromagnetico** per la fase attuale non sono necessarie integrazioni documentali.

Si resta disponibili ad ogni eventuale richiesta e confronto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Allegati Estensore Provvedimento: M.Montalbano, D.Caracciolo

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1205702
del 25/10/2022