aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0067410
del 18/01/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

SETTORE ECOLOGIA

Allegati:

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S920 – Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da un aerogeneratore da 4,2 MW sito nei Comuni di Quiliano e Savona (SV).

Comunicazione pubblicazione documentazione ex c. 3 art. 19 D. Lgs. 152/2006. Richiesta contributo istruttorio.

Con la presente si riscontra la nota prot. n. Prot-2022-1591900 del 20/12/2022, con cui si richiedeva contributo istruttorio nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto, relativo al progetto del parco eolico denominato "Fattoria Eolica Cima Montà", costituito da un singolo aerogeneratore della potenza complessiva di 4,2 MW, collocato nell'entroterra savonese a cavallo tra i Comuni di Quiliano e di Savona.

L'area, quotata altimetricamente a circa 360 m s.l.m., si trova in corrispondenza della linea spartiacque principale che separa il bacino del "Torrente Quiliano", cui l'area morfologicamente appartiene, da quello del "Torrente Letimbro". Trattasi di una porzione di versante di cresta entro la vasta area immediatamente a ridosso della strada comunale (via Cimamontata) di collegamento fra il capoluogo di provincia e l'abitato della frazione di Cadibona, in prossimità della ex discarica di Cima Montà.

Per quanto riguarda la componente rumore lo studio è corredato da una valutazione previsionale di impatto acustico (cfr. elaborato Studio di impatto Acustico 01_110_SA). Nell'ambito dello studio è individuato un solo recettore residenziale potenzialmente esposto, ubicato a nord di Coma Montà, ad una distanza di circa 350 metri dal punto di installazione della pala eolica, posto in prossimità della discarica di rifiuti RSU comunale. Sia il nuovo impianto che il recettore ricadono in classe acustica III (Aree di intensa attività umana).

La valutazione previsionale presentata permette di concludere che l'impatto acustico derivante dall'insediamento dell'aerogeneratore risulta limitato e tale da consentire il rispetto dei limiti normativi.

Si rimanda al comune competente la valutazione di idoneità della classificazione acustica della zona destinata ad ospitare la pala eolica e l'eventuale adozione di una variante della stessa.

Per la matrice aria, vista la natura delle opere in progetto, non si riscontrano particolari criticità: potenziali impatti si potranno rilevare in fase di cantiere e sono costituiti dalle emissioni dei mezzi d'opera e dalle polveri. Al fine di contenere tali impatti, indicati dal proponente di lieve entità, reversibili e mitigabili, dovranno essere attuate idonee misure di mitigazione, quali il bagnamento periodico delle vie di accesso necessarie allo svolgimento dei lavori, per ridurre al minimo il sollevamento di polveri.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che non sussistono impatti sostanziali per le componenti ambientali di competenza del settore.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore occorrenza in merito, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)



Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 17-01-
2023 17:41:40
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023