arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0024803 [illegible] 2023 h 12.58

aoorlig - Liguria - Regione Liguria
Prot-2023-1226108
del 01/09/2023

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- C.A dott.sa Francesca Lupino
  mail: Francesca.lupino@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo Arpal pratica S920 – Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA riferita al progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da un aerogeneratore da 4,2 MW sito nei Comuni di Quiliano e Savona (SV).
Proponente: La fattoria del vento Srl - Savona.
Verifica ottemperanza alle condizioni ambientali impartite con il DD n. 2268 del 4/4/2023.

In riferimento alla nota n. PG/2023/1197048 del 24.08.23 assunta in ARPAL al n. prot. 24000 del 24.08.2023, relativa alla Procedura in oggetto, in merito alle prescrizioni di competenza, si rileva quanto di seguito.

✓ **Biodiversità**

Fase progettuale autorizzativa

- il Sistema "Enercon SCADA Bat Protection – Protezione chirotteri" deve essere installato sull'aerogeneratore e deve essere programmato in modo da attivare la macchina con velocità del vento superiore a 6 m/s nelle ore notturne (da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo l'alba) almeno dal primo di maggio al 31 luglio, quando sono stati evidenziati i maggiori picchi di attività in corrispondenza del punto di realizzazione dell'impianto;

In merito alla tematica Biodiversità, nella nota di riscontro del Proponente viene dichiarato che sarà installato il sistema di blocco pale, il che **ottempera alle condizioni ambientali con riferimento alla fase progettuale autorizzativa.**
L'effettiva installazione e l'adeguato funzionamento del dispositivo saranno poi da verificarsi nella fase di esercizio.

✓ **Rumore**

Fase di gestione (o a regime)

- dopo l'entrata in esercizio dell'impianto deve essere realizzata, a oneri e cura del Proponente, una valutazione fonometrica di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente i cui risultati devono essere trasmessi dal Proponente agli Enti competenti per territorio. Le misure devono essere condotte tenendo conto delle indicazioni normative di

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

cui al D.M. Ambiente 16.03.1998 ("Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico") e al D.M. MiTE 01.06.2022 ("Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico"), per quanto rispettivamente applicabili;

- in caso di rilevazione di non conformità rispetto a uno o più dei valori limite normativi il Proponente deve trasmettere tempestivamente agli Enti competenti per territorio gli esiti dei rilievi e, secondo tempi e indicazioni dagli stessi stabiliti, un programma di azioni idonee a ridurre la situazione a conformità; per l'individuazione di massima degli eventuali interventi mitigativi si deve tenere conto di quanto espresso in materia dal sopracitato D.M. MiTE 01.06.2022

Tra la documentazione presentata è presente una nota del proponente che si impegna a rispettare le prescrizioni che andranno applicate in fase di servizio. **Si rimanda pertanto la la valutazione di tale ottemperanza alla fase di gestione(o a regime) indicata.**

Si resta disponibili ad ulteriori chiarimenti necessari.
Cordiali saluti.

Elisabetta Trovatore
ARPAL
Direttore Scientifico
01.09.2023 11:18:36
GMT+01:00

Per il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Estensore Provvedimento: T. Sammartano con i contributi di D.Caracciolo, Federica Debarbieri, Alessandro Conte