aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1252192
del 09/11/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE

Imperia, data del protocollo
Class/fasc. 2022/13.12.7.0.0/232
Allegati:

Settore Difesa Suolo Imperia

Oggetto: S922 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto "messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: riduzione del rischio idraulico nel tratto terminale del torrente Verbone con aumento della resilienza del territorio e messa in sicurezza della viabilità comunale di lungomare a servizio del centro abitato costiero", Vallecrosia (Im).
Riscontro verifica completezza documentale ex art. 19, c. 2 D.Lgs. 152/2006

Proponente: Comune di Vallecrosia

Pratica n.: IMP000815

Al **Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile**

In relazione al procedimento in oggetto, si riscontra la Vs. nota prot-2022-1200336 del 24.10.2022 e si comunica quanto segue.

L'intervento rappresenta un I Lotto della futura Messa in Sicurezza del T. Verbone nel tratto terminale prevista nella progettazione preliminare per la mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del T. Verbone, immediatamente a valle della copertura, nel rispetto del parere di compatibilità n°13/2012 rilasciato dai competenti Uffici della Regione Liguria ed, altresì, recepito dalla Variante Sostanziale al Piano di Bacino Stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica – Torrente Vallecrosia, Borghetto e Rii Minori – (Ambito di Bacino n. 2 – Nervia), approvata con D.C.P. n. 38 del 29.07.2011.

Al fine del rilascio del contributo relativamente agli interventi a progetto del I Lotto, si richiede la produzione di:

- Relazione idraulica complessiva con chiara indicazione dei franchi di sicurezza sugli attraversamenti e sulle sponde;
- relazione di compatibilità idraulica relativa agli interventi previsti in fascia di inedificabilità assoluta (RR 3/2011) e nelle fasce fluviali (NtA PdB);
- planimetrie e sezioni rappresentative degli interventi di cui sopra, con indicazione della distanza dal corso d'acqua e dei limiti demaniali;
- con riguardo alla relazione idraulica, approfondimenti morfodinamici richiesti in sede di espressione di parere di compatibilità dal Comitato Tecnico di Bacino n. 13 del 10.05.2012.

Gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente da tecnico abilitato.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Chiara MESSORI

Firmato digitalmente da: CHIARA MESSORI
Regione Liguria
Firmato il: 09-11-2022 16:48:28
Certificato valido dal 01-04-2021 al 01-04-2024

CM/em/