aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0010221
del 04/01/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA

Sav…

Prot. n.
Allegati:

*Class **13.12.7.0.0***

fasc. 2022/288

Pratica 768

Al

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore:

Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: SV_ S935 – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato progetto di "Parco eolico Bric dei Prati". Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006._768/SV/PT/SCR

Trasmissione contributo

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, a seguito della richiesta pervenuta con nota Prot-2022-1615158 del 22/12/2022, in relazione alle competenze in capo allo scrivente Settore si comunica quanto di seguito esplicitato:

Aspetti connessi alla disciplina dell'assetto geomorfologico (PACI mail 28/12/2022)

L'intervento in comune di Bormida, che prevede scavi di sbancamento per l'aerogeneratore pari a circa 7150 m3 da eseguire in parte in roccia ed in parte in coltre, non interferisce con aree perimetrate a diverso grado di suscettività di versante come da cartografia allegata alla DGR 428 del 21 maggio 2021 , Squadro n. 228150 – Melogno, pertanto ***non vi è competenza di questo ufficio a rilasciare Parere di compatibilità geomorfologica****.*

Aspetti di carattere idraulico (PACI mail 28/12/2022)
:

Esaminata speditivamente la documentazione tecnica qui trasmessa, non si rilevano in questa fase elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter progettuale ed autorizzativo. Si anticipa, a titolo collaborativo, che nella successiva fase di progettazione definitiva la società richiedente dovrà redigere i seguenti elaborati:

- *Relazione di compatibilità idraulica delle opere in progetto, qualora interferenti con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale adottato con D.G.R. 507/2019, ai fini di ottenere i prescritti titoli abilitativi (con riferimento al R.D. 523/1904 e al R.R. 3/2011, norma locale di polizia idraulica);*
- *Inquadramento cartografico che evidenzi le suddette interferenze (su base CTR e su carta catastale, al fine di evidenziare eventuali occupazioni demaniali, anche in proiezione);*
- *Sezioni tipiche di posa in corrispondenza di dette interferenze, oltre ad altri idonei elaborati grafici atti a comprendere l'entità delle opere previste, anche provvisionali.*

In relazione ai previsti staffaggi all'impalcato di esistenti ponti, da realizzarsi a cura della soc. E-Distribuzione nell'ambito dei necessari interventi sulla linea elettrica esistente, si rappresenta fin d'ora che in caso di adeguamento idraulico dei medesimi, la società titolare delle opere dovrà provvedere a suo carico e a proprie spese alla rimozione e alla ricollocazione delle stesse, senza vantare alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni venga citato il seguente codice di classificazione attribuito dallo scrivente Settore: **13.12.7.0.0 Fasc. 2022/288 _Pratica n. 768.**

Si porgono distinti saluti

PER IL DIRIGENTE
(Arch. Enrico Pastorino)
Il funzionario delegato titolare di P.O.
(Ing. Silvia La Barbera)

EP/SLB/FD/GM_prat. 768

Firmato digitalmente da: SILVIA LA BARBERA
Regione Liguria
Firmato il: 04-01-2023 10:16:18
Certificato valido dal 26-06-2020 al 26-06-2023