aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0220753
del 27/02/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.: 2023/13.12.4.0.0/37

Allegati -

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
SEDE

OGGETTO: S944 (GCS003063)**-** Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato "Progetto di delocalizzazione del deposito di Superba s.r.l. di Genova presso Ponte Somalia", in Comune di Genova.
Proponente: SUPERBA S.R.L.

Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n°152/2006.

A riscontro della richiesta pervenuta con prot. 2023-0203102 del 22.02.2023 da parte del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, vista la documentazione resa disponibile sul sito www.regione.liguria.it, si comunica quanto segue:

- Nel comparto di intervento il reticolo idrografico regionale, adottato con D.G.R. n°507/2019, individua la presenza del Rio Promontorio che non risulta essere indagato idraulicamente nel del Piano di Bacino Ambito 12-13, pertanto non è noto lo stato di pericolosità dal punto di vista idraulico rispetto all'eventuale presenza di aree inondabili nell'area di intervento;
- Le opere in esame ricadono all'interno di un'area classificata come Area Speciale B2, nella Carta della Suscettività al Dissesto del Piano di Bacino.

Per gli aspetti di competenza dello scrivente Settore che, si ricorda, sono di tipo autorizzativo, al fine di valutare l'ammissibilità delle opere proposte, occorre presentare la seguente documentazione.

Per quanto attiene all'aspetto di natura idraulica si evidenzia che il Rio Promontorio è caratterizzato da una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m ex art. 4 del Regolamento Regionale n.3/2011 e da una fascia di rispetto pari a 20 m ex art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 12-13 (nel seguito NdA). Occorre, pertanto, presentare elaborati progettuali, debitamente quotati, con l'esatta dimensione e ubicazione delle opere, sia volumi sia strutture portatubi (pipe racks), e la relativa distanza dal corso d'acqua, non solo secondo l'assetto planimetrico ma anche rispetto alla profondità delle opere stesse dai limiti del rio assunti secondo quanto indicato dall'art. 4 del Regolamento citato. A tal proposito si ricorda che le opere ammissibili nella fascia di inedificabilità assoluta sono elencate nell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 3/2011. Si evidenzia che, nel caso in cui le opere ricadano all'interno della fascia di rispetto citata del Rio Promontorio, dovrà essere consegnato uno studio idraulico di dettaglio del corso d'acqua in quanto non indagato nell'ambito del piano di bacino, al fine di verificare l'ammissibilità delle opere secondo quanto previsto dalle NdA in funzione del quadro di pericolosità delle aree definito dallo stesso studio.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo Genova – Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova – Tel. 010-5484416
Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referenti: Ing. E. Gerini e-mail eliana.gerini@regione.liguria.it Dott. F. Battini francesca.battini@regione.liguria.it

Si evidenzia, inoltre, che non è chiaro l'assetto della nuova linea ferroviaria in previsione, pertanto occorre chiarire con adeguati elaborati il tracciato con particolare riferimento all'ubicazione della stessa linea rispetto al corso d'acqua. A tal proposito si evidenzia, inoltre, che qualora emerga una interferenza della nuova linea con il rio Promontorio dovrà esserne valutata la compatibilità rispetto non solo al quadro di pericolosità definito nello studio già richiesto ma anche alla capacità strutturale dell'attuale tombinatura di reggere i nuovi carichi.

Per quanto attiene all'aspetto di natura geologica, considerato che le opere in esame ricadono all'interno di un'area classificata come Area Speciale B2, nella Carta della Suscettività al Dissesto del Piano di Bacino, si evidenzia che il riutilizzo è subordinato alla valutazione ed alla verifica preventiva. Nella fattispecie il progetto modifica le modalità di utilizzo dell'area, pertanto, ai sensi dell'art. 16 bis commi 5 e 6 delle Norme di Attuazione del Piano stesso, è necessaria espressione di parere in merito da parte dello scrivente Settore. Si ricorda, pertanto, che, ai fini dell'espressione di tale parere, in fase di autorizzazione delle opere, dovrà essere prodotta adeguata documentazione progettuale di carattere geologico come richiesto dagli articoli citati delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 27-02-2023 09:25:05
Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

RSS/GRN/BTT
\\regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Via_Vas_Aua_Aia\2023\GCS003063_depositi_GRN\GCS003063_verif_complet_docum.docx

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo Genova – Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova – Tel. 010-5484416
Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referenti: Ing. E. Gerini e-mail eliana.gerini@regione.liguria.it Dott. F. Battini francesca.battini@regione.liguria.it