arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0014987[illegible]5.2023.h.08.17

aoorlig - Liguria - Regione Liguria
Prot-2023-0404656
del 26/05/2023

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- CA Dott.ssa N. Grifoglio
  e mail natalia.grifoglio@regione.liguria.it

OGGETTO: **Contributo Arpal VIA n. rif. S949** Progetto: 'Parco eolico Merlino. Calice Ligure (SV)
Proponente: L. ENERGIA S.r.l.
Comunicazione pubblicazione documentazione ex c 3 art. 19 DLgs 152/2006

In merito al procedimento in oggetto e con riferimento alla vostra richiesta prot. 0296658 del 22/023/2023, assunta in Arpal al prot.nr 8182 del 2023, con la presente si trasmettono alcune valutazioni e le richieste d'integrazione e chiarimenti per le tematiche ambientali prese in esame:

- *Rumore:*

per le valutazioni sulla documentazione di impatto acustico si rinvia all'esame contenuto sul file "ALLEGATO_1_ARPAL.PROT INTERNO.2023.0000534_rumore".

- *campi elettromagnetici - CEM:*

Non sono state fornite le informazioni tecniche integrative sulla cabina citata in allegato 1, allo Studio Preliminare Ambientale. Vedi la precedente richiesta d'integrazione sulla nota Arpal al nr di protocollo ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.2023.0008873. Sulla documentazione agli atti non è dichiarato il gestore della cabina (Enel ?) , e non è fornita la valutazione della **Distanza di Prima Approssimazione** (DPA).
La DPA è necessaria per poter verificare che non s'intercettino luoghi a permanenza prolungata delle persone.
Le valutazioni sull'impatto elettromagnetico potranno essere oggetto di verifica nella futura procedura autorizzativa dell'opera, nel caso che lo Screening si concluda positivamente.

- *Biodiversità.*

Il contributo specialistico è sul file "ALLEGATO_2_EolicoMerlino_biodiv_riscontro_integr-signed" a cui si rinvia integralmente per le valutazioni.

Si resta disponibili ad ogni eventuali richiesta e confronto.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Allegati: ALLEGATO_1_ARPAL.PROT INTERNO.2023.0000534_rumore".
ALLEGATO_2_EolicoMerlino_biodiv_riscontro_integr-signed

Estensore Provvedimento: M.Montalbano, M Valle, A.Conte,F Debarbieri, V.Mollica

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it : pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001