aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0378337
del 10/05/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE
Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica
Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.:**2023/13.12.4.0.0/46**
Allegati:-

OGGETTO: **S950 -** Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato: "Parco eolico Monte Poggio", nel comune di Mignanego (GE) (GCS3071)

AL SETTORE
VIA e Sviluppo sostenibile.
SEDE

Contributo istruttorio

Richiamata la nota prot. n.2023-280947 del 16/03/2023 inerente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA relativa all'intervento denominato: "Parco eolico Monte Poggio", nel Comune di Mignanego (GE), vengono di seguito analizzati i possibili impatti del progetto dal punto di vista idraulico e geologico, per quanto di competenza dello scrivente Settore in materia di Difesa del Suolo.

Dalla relazione geologica presentata, nessuna opera ricade in aree a molto elevata (Pg4) o elevata (Pg3a – Pg3b) suscettività al dissesto, nella carta della Suscettività al dissesto del Piano di Bacino del T. Polcevera vigente. Inoltre nessuna opera interesserà aree identificate come Frana Attiva (Fa) o quiescente (Fq) nella tavola T2 Carta dei Dissesti (19/22) della Variante al P.T.C. – Bacini Padani" (VBP).

Per quanto riguarda l'aspetto idraulico si rileva quanto segue:

- la viabilità di accesso al sito si sviluppa lungo la viabilità esistente sino al passo della Bocchetta, dopo di ché, verrà sfruttata una pista già esistente e realizzata in occasione della posa in opera del nuovo gasdotto Gavi-Pietralavezzara a cura di SNAM e, pertanto, non si rilevano interferenze con il reticolo idrografico regionale;
- la rete di distribuzione elettrica presenta alcune interferenze con il reticolo idrografico regionale che saranno risolte sfruttando la presenza di manufatti esistenti senza alcuna modifica della luce libera di deflusso dei corsi d'acqua.

Sulla base di quanto sopra, per quanto concerne gli aspetti esclusivi della verifica della assoggettabilità alla VIA, considerato che la pista di accesso carrabile al sito si sviluppa lungo opere già esistenti, che la rete di distribuzione elettrica sarà realizzata lungo la viabilità poderale e stradale esistente con cavidotti interrati e/o staffati a manufatti esistenti, non si ravvisano elementi ostativi a livello ambientale.

Per quanto riguarda la prosecuzione dell'iter approvativo, si comunica che sarà necessario rilasciare autorizzazione idraulica all'attraversamento dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale.

Si rammenta, per quanto riguarda la rete di distribuzione elettrica, che sarà altresì necessario, anche a seguito della conclusione della conferenza dei servizi, se prevista, procedere all'individuazione di tutti gli attraversamenti del reticolo idrografico regionale aventi sedime catastalmente definito al fine di procedere alla relativa procedura di concessione per utilizzo di aree appartenenti al demanio fluviale, ai sensi del R.R. n./72013.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Dott. Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 10-05-2023 08:31:12
Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

\\Regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2023\Mignanego\GCS003071_BTT_LCS\GCS003071_Contributo_Istruttorio.docx