aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0388302
del 16/05/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

*VICE DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA*

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Allegati: -
Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/88

Settore Valutazione Impatto
Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S950** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto denominato: "Parco eolico Monte Poggio", nel Comune di Mignanego (GE) – Proponente: SEVA S.r.l. SB - Riscontro a Vs. nota Prot-2023-0345236 del 18/04/2023.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2023-0345236 del 18/04/2023, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto da realizzarsi riguarda l'installazione di n. 5 aerogeneratori ad asse orizzontale della potenza nominale di 3220 kW ciascuno, per una potenza nominale complessiva pari a 16,1 MW, ubicati sulla sommità di una dorsale confinante a sud-ovest con il passo della Bocchetta e a nord-ovest con l'abitato di Mignanego.

Le fasi lavorative previste sono le seguenti:

- allestimento del cantiere, sondaggi geognostici e prove in situ;
- realizzazione della nuova viabilità di accesso al sito e adeguamento di quella esistente;
- adeguamento della viabilità di servizio, per il collegamento tra i vari aerogeneratori;
- realizzazione delle piazzole di stoccaggio e installazione degli aerogeneratori;
- esecuzione di opere di contenimento e di sostegno dei terreni;
- realizzazione delle opere di deflusso delle acque meteoriche;

- esecuzione delle opere di fondazione per gli aerogeneratori;
- realizzazione dei cavidotti per la posa dei cavi posti in adiacenza alla viabilità di servizio;
- trasporto, scarico e montaggio degli aerogeneratori;
- posizionamento della cabina di consegna MT a Busalla e realizzazione delle opere di rete;
- realizzazione della cabina di sezionamento;
- connessioni elettriche e start-up dell'impianto eolico;
- esecuzione delle opere di ripristino ambientale e smobilitazione del cantiere.

Per quanto riguarda il comparto rumore, esaminato l'elaborato dal titolo "Valutazione previsionale impatto acustico", aggiornato in seguito alla richiesta di integrazioni formulata da codesto Settore con nota Prot- 2023-0319044 del 30/03/2023, e considerato che nel Comune di Mignanego non sono presenti edifici residenziali ad una distanza inferiore a 1 km dall'impianto, si ritiene che l'opera in progetto non comporti impatti negativi significativi sul territorio ligure.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 16-05-2023 15:57:44
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023