c_d969.Comune di Genova - Prot. 19/01/2024.0032184.I

COMUNE DI GENOVA

"La mia Energia è al 100% Verde"

Prot. telematico

Addì, _____

Allegati n.

A:
Alla Direzione Ambiente Ufficio V.I.A. - V.A.S.
viavasambiente@comune.genova.it
e p.c
Ing Michele Prandi
mprandi@comune.genova.it
SEDE

Oggetto: S977 – Procedimento di Verifica di Assoggettabilità V.I.A. (ex punto 6-b)) art. 6 e art.19 del D.Lgs. n. 152/2006) relativo al progetto di **"Realizzazione Galleria artificiale di Via ARDOINO" nell'ambito dell'Adeguamento del Collegamento ferroviario Bivio Fegino** – Parco Rugna/Bettolo Via Campasso (GE).
Proponente: Rete Ferroviaria Italiana – RFI
Comunicazione pubblicazione documentazione ex art. 19 comma 3 del D.Lgs n° 152/2006

In risposta alla nota: 0021899.U del 15/01/2024

- Visto l'elaborato "2929-09_4_Relazione_Generale"
- Visto l'elaborato"2931_10_Pianta_profilo_sezioni_nuova_viabilità"
- Visto l'elaborato "Relazione_tecnica_illustrativa"
- Visto l'elaborato "Relazione_abbattimento_barriere_architettoniche"

l'Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il percorso pedonale previsto a progetto, relativamente alla nuova viabilità, dovrà avere dimensioni adeguate, come da art. 8.2.1 del D.M. 236/89 e se solamente tracciato a terra, senza realizzazione di marciapiede rialzato, dovrà essere in corsia protetta.
- Relativamente alle future nuove aree destinate a verde pubblico, anche se il progetto di dettaglio (arredi, piantumazioni, percorsi, etc) non fa parte della attuale progettazione, dovranno essere realizzate tenendo conto dei principi di accessibilità come da D.M. 236/89

Il Funzionario

Arch. Filippo Sesti

La Responsabile dell'ufficio

Arch. Valentina Bisacchi

Il Dirigente

Ing. Gianluigi Frongia
(sottoscritto digitalmente)