aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0308495
del 20/03/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Allegati: -
Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/90

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S986** – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico versante a monte in corrispondenza dell'abitato di Pantasina, SP 40, nel Comune di Vasia (IM) - Proponente: Comune di Vasia - Riscontro a Vs. nota Prot-2024-0193673 del 20/02/2024.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2024-0193673 del 20/02/2024, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto predisposto riguarda la sistemazione di un tratto di rio del Prato, oggetto di locali fenomeni di franamento ed erosione, per una lunghezza complessiva pari a circa 130 m. Sono previste le seguenti opere:

1. pulizia dell'alveo del corso d'acqua tramite rimozione delle piante infestanti;
2. demolizione di n. 4 attraversamenti esistenti;
3. realizzazione di una struttura scatolare in calcestruzzo armato di lunghezza pari a 2,5 m e altezza delle arginature variabile e realizzazione di n. 3 briglie a pettine (tratto tra le sezioni 16 e 6);
4. sistemazione della strada comunale a ridosso del corso d'acqua, comprensiva della realizzazione di griglie di raccolta delle acque meteoriche;

5. realizzazione di una struttura scatolare in calcestruzzo armato di lunghezza pari a 2,5 m e altezza delle arginature variabile (tratto tra le sezioni 4 e 2).

Esaminata la documentazione presentata dal proponente, non si rilevano impatti negativi significativi per la matrice aria, a condizione che vengano attuate tutte le misure di mitigazione idonee a contenere l'emissione di polveri nell'atmosfera, come riportato nella "Relazione preliminare ambientale".

Per quanto riguarda il rumore, alcune lavorazioni, tra quelle previste in fase progettuale, potrebbero comportare livelli di rumorosità elevati (es. demolizione degli attraversamenti esistenti), pertanto dovranno essere attuate tutte le azioni mitigative atte a contenere l'inquinamento acustico. È necessario inoltre che in fase esecutiva venga rilasciata dagli uffici competenti del Comune apposita autorizzazione in deroga del rispetto dei limiti normativi per le attività di cantiere temporaneo.

Si ritiene pertanto che per le matrici ambientali di competenza non sussistano impatti negativi sostanziali, purché in fase esecutiva siano attuate tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente nella "Relazione preliminare ambientale".

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 20-03-2024 15:57:52
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026