aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0149377
del 07/02/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO

Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.: 2024/13.12.4.0.0/11

Allegati:

Settore Valutazione Impatto Ambientale

p.c.

RFI

rfi-din-dipav.pv@pec.rfi.it

OGGETTO: GCS003173 V104/184. Infrastrutture Ferroviarie Strategiche – Legge 443/2001 - Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova Potenziamento infrastrutturale Genova Voltri – Genova Brignole. (DGR 772/2005). Informativa ai sensi dell'art. 169, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 Proponente: RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato

Contributo istruttorio

In riscontro alla nota Prot-2024-0079620 del 23.gen.2024, con cui è stato richiesto il contributo istruttorio in merito alla variante proposta da RFI relativa alla realizzazione di una rampa di accesso al piano ferro della Stazione Genova Brignole, nell'ambito del progetto del Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova Potenziamento infrastrutturale Genova Voltri, esaminata la documentazione progettuale, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la messa in opera di una rampa carrabile, in sponda sinistra del T.Bisagno, da Via Galilei denominata NV01, al fine di permettere l'accesso dei Vigili del Fuoco al sedime ferroviario, in sostituzione di quella provvisoria già esistente: la rampa è realizzata tramite un grigliato poggiante su pilastri.

L'area interessata risulta ricadere in area a pericolosità da alluvione fluviale di tipo P2 del PGRA ed in fascia di inedificabilità assoluta del T.Bisagno.

Per quanto concerne l'inondabilità dell'area, poiché il progetto prevede il solo rifacimento della rampa di accesso al piano ferro, ai fini di garantire l'accesso ai Vigili del Fuoco in caso di emergenza, non necessita di parere ai sensi dell'art. 15 delle Norme di Piano di Bacino.

La costruzione ricade in aderenza all'argine del T.Bisagno, in fascia di inedificabilità assoluta: trattandosi di un'opera di interesse pubblico, risulta ammissibile ai sensi del R.R. 3/2011, art. 5, previo il rilascio di apposito nulla osta ai sensi della D.G.R. 1205/2019. E', inoltre, prevista la realizzazione di uno scarico delle acque meteoriche della rampa nel T.Bisagno, anch'esso ammissibile previo rilascio di nulla osta.

Si evidenzia che, al fine del rilascio del nulla osta ex R.R. 3/2011, dovrà essere predisposta un'apposita relazione tecnica che dimostri che la messa in opere della rampa, con particolare attenzione alle sue fondazioni ed all'intervento di scavo temporaneo, non comprometta la stabilità dell'argine esistente del T.Bisagno.

A titolo meramente collaborativo, si rileva che l'area ove è prevista la nuova rampa è limitrofa al doppio attraversamento del T.Bisagno previsto nel progetto dello Skymetro, come presentato nella conferenza dei servizi avviata dal Comune di Genova con nota prot. 0491965. del 19.ott.2023.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Dott. Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 07-02-2024 16:29:32
Certificato valido dal 11-06-2023 al 11-06-2026

RSS/ZZN
07/02/2024
\\regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2024\Genova\rampa brignole RFI\gcs003173 CINTR.docx

Settore Difesa del Suolo Genova
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente Ing.Marina Ozzano Tel. 010 5488386 e-mail: marina.ozzano@regione.liguria.it