NORD

Fiume Bormida

DEPOSITO LEGNO

Rete Stabilimento DN 200

VASCA

Rete Stabilimento DN 200

Materiali manutenzione

Sala Controllo Quadri

Sala Ausiliari

Imp. rivelazione incendio
- Sala Quadri
- Sala Controllo
- Gruppo elettrogeno

Impianto a diluvio alimentazione caldaia
Impianto Spray Water locale turbina

Imp. rivelazione incendio
- Locale turbina
- Alimentazione caldaia

n. 4 Impianti di spegnimento automatici
- n°3 sezioni deposito
- n°1 fossa nastro trasportatore

n°5 Sistemi di rilevazione incendio
- n°3 sezioni deposito
- n°1 fosse azionamenti meccanici
- n°1 fossa nastrotrasportatore

Fossa nastro trasportatore

Fossa azionamenti meccanici

Deposito acqua antincendio 2300 mc

Locale pompe antincendio

Rete Stabilimento DN 200

INGOMBRI PRINCIPALI (m)					
POS.	DESCRIZIONE	Lung.	Largh.	h	Vol.
A	PREPARAZIONE CIPPATO	18	36	8.5	5508
B	DEPOSITO CIPPATO	24	36	8.5	7344
C	CALDAIA A GRIGLIA	35	15	–	–
D	TRATTAMENTO FUMI	30	15	–	–
E	CAMINO	–	ø2	30	–
F	PIPE RACK	6	1.5	–	–
G	AREA TURBINA A VAPORE	22	12	–	–
H	SALA AUSILIARI	15	10	6	900
I	EDIFICIO ELETTRICO/CONTROLLO	17	10	6	1020
L	GENERATORE EMERGENZA	6	2.5	3	45
M	TORRI DI RAFFREDDAMENTO	23	11.5	8	–
N	VASCA RILANCIO ACQUE	5	5	–	–
O	NASTRO TRASPORTATORE	–	–	–	–
P	SERB. ACQUA DEMI/CONDENSE	–	–	–	–
Q	CIPPATRICE	–	–	–	–
R	STAZIONE POMPAGGIO	–	–	–	–
S	VAGLIO CIPPATO	–	–	–	–
T	DEFERIZZATORE CIPPATO	–	–	–	–

SUPERFICIE AREE (m^2)	
PARCO LEGNO	15664
AREA IMPIANTO	8724

LEGENDA	
	Idrante soprasuolo DN 70
	Idrante a parete DN 45
	Saracinesca di intercettazione
	Rete Antincendio ad alta pressione
VVF	Accessibilità mezzi antincendio
	Percorso mezzi trasporto legname

TAV. II

						TSA Consulenze Brero ing. Adriano
1	24/05/06	ABR	–	–		
Rev.	Data	Redatto	Scopo	Data	Autorizzato	Titolo
Cliente: FERRANIA TECHNOLOGIES						IMPIANTO A BIOMASSA FERRANIA
						formato A1 scala 1:500
LAYOUT IMPIANTO Sistema Antincendio						FAL01 ABR GA 000
						job rif. tipol. num.
						identificativo documento