Rapporto di prova n°: **10LA04501 del 10/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione
Data arrivo: **17/05/2010**
Data inizio prove: **17/05/2010**
Data fine prove: **21/05/2010**
Descrizione: **Prova di Emungimento Piezometro S3 bis**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento
Data: **17/05/2010** Ora: **14.30.00**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**
Verbale di campionamento: **10LA04501**

Prova di Emungimento Piezometro S3 bis aliquota 10LA04501

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda finale *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.92
Prova di Emungimento		
misura livello di falda iniziale *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.82
ora inizio operazioni spurgo		14.30
ora fine operazioni spurgo		14.31
volume spurgato	l	15

Misura livello di falda piezometro S3 bis - data 17/05/2010 ore 15.30 aliquota 10LA04501/01

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.82

Misura livello di falda piezometro S3 bis - data 18/05/2010 ore 07.20 aliquota 10LA04501/02

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.84

Misura livello di falda piezometro S3 bis- data 18/05/2010 ore 14.00 aliquota 10LA04501/03

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.83

Segue rapporto di prova n°: **10LA04501 del 10/06/2010**

Misura livello di falda piezometro S3 bis- data 18/05/2010 ore 18.00 aliquota 10LA04501/04

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.83

Misura livello di falda piezometro S3 bis- data 19/05/2010 ore 14.30 aliquota 10LA04501/05

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.83

Misura livello di falda piezometro S3 bis- data 20/05/2010 ore 11.30 aliquota 10LA04501/06

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.83

Misura livello di falda piezometro S3 bis- data 21/05/2010 ore 07.30 aliquota 10LA04501/07

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.87

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA04502 del 10/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **17/05/2010**
Data inizio prove: **17/05/2010**
Data fine prove: **21/05/2010**
Descrizione: **Prova di Emungimento Piezometro S2 bis**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **17/05/2010** Ora: **10.20.00**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**
Verbale di campionamento: **10LA04502**

Prova di Emungimento Piezometro S2 bis aliquota 10LA04502

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda finale *MPI 130 rev 0 2004*	m	5.65
Prova di Emungimento		
misura livello di falda iniziale *MPI 130 rev 0 2004*	m	3.06
ora inizio operazioni spurgo		10.24
ora fine operazioni spurgo		10.28
volume spurgato	l	28

Misura livello di falda piezometro S2 bis- data 17/05/2010 ore 15.30 aliquota 10LA04502/01

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	4.00

Misura livello di falda piezometro S2 bis- data 18/05/2010 ore 07.20 aliquota 10LA04502/02

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	3.10

Misura livello di falda piezometro S2 bis- data 18/05/2010 ore 14.00 aliquota 10LA04502/03

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	3.08

Segue rapporto di prova n°: **10LA04502 del 10/06/2010**

Misura livello di falda piezometro S2 bis- data 18/05/2010 ore 18.00 aliquota 10LA04502/04

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	3.09

Misura livello di falda piezometro S2 bis- data 19/05/2010 ore 14.30 aliquota 10LA04502/05

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	3.07

Misura livello di falda piezometro S2 bis- data 20/05/2010 ore 11.30 aliquota 10LA04502/06

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	3.08

Misura livello di falda piezometro S2 bis- data 21/05/2010 ore 07.30 aliquota 10LA04502/07

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	3.08

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA04503 del 10/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **17/05/2010**
Data inizio prove: **17/05/2010**
Data fine prove: **21/05/2010**
Descrizione: **Prova di Emungimento Piezometro S1**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **17/05/2010** Ora: **10.40.00**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**
Verbale di campionamento: **10LA04503**

Prova di Emungimento Piezometro S1 aliquota 10LA04503

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda finale *MPI 130 rev 0 2004*	m	11.50
Prova di Emungimento		
misura livello di falda iniziale *MPI 130 rev 0 2004*	m	8.99
ora inizio operazioni spurgo		10.48
ora fine operazioni spurgo		10.51
volume spurgato	l	19

Misura livello di falda piezometro S1- data 17/05/2010 ore 15.30 aliquota 10LA04503/01

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	11.16

Misura livello di falda piezometro S1- data 18/05/2010 ore 07.20 aliquota 10LA04503/02

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	11.15

Misura livello di falda piezometro S1- data 18/05/2010 ore 14.00 aliquota 10LA04503/03

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	11.14

Segue rapporto di prova n°: **10LA04503 del 10/06/2010**

Misura livello di falda piezometro S1- data 18/05/2010 ore 18.00 aliquota 10LA04503/04

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	11.15

Misura livello di falda piezometro S1- data 19/05/2010 ore 14.30 aliquota 10LA04503/05

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	11.10

Misura livello di falda piezometro S1- data 20/05/2010 ore 11.30 aliquota 10LA04503/06

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	11.18

Misura livello di falda piezometro S1- data 21/05/2010 ore 07.30 aliquota 10LA04503/07

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	11.16

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA04504 del 10/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **17/05/2010**
Data inizio prove: **17/05/2010**
Data fine prove: **21/05/2010**
Descrizione: **Prova di Emungimento Piezometro S9**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **17/05/2010**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**
Verbale di campionamento: **10LA04504**

Prova di Emungimento Piezometro S9 aliquota 10LA04504

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda finale *MPI 130 rev 0 2004*	m	5.57
Prova di Emungimento		
misura livello di falda iniziale *MPI 130 rev 0 2004*	m	4.60
ora inizio operazioni spurgo		15.30
ora fine operazioni spurgo		15.31
volume spurgato	l	31

Misura livello di falda piezometro S9- data 17/05/2010 ore 16.00 aliquota 10LA04504/01

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	4.66

Misura livello di falda piezometro S9- data 18/05/2010 ore 07.20 aliquota 10LA04504/02

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	4.67

Misura livello di falda piezometro S9- data 18/05/2010 ore 14.00 aliquota 10LA04504/03

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	4.66

Segue rapporto di prova n°: **10LA04504 del 10/06/2010**

Misura livello di falda piezometro S9- data 18/05/2010 ore 18.00 aliquota 10LA04504/04

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	4.67

Misura livello di falda piezometro S9- data 19/05/2010 ore 14.30 aliquota 10LA04504/05

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	4.67

Misura livello di falda piezometro S9- data 20/05/2010 ore 11.30 aliquota 10LA04504/06

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	4.69

Misura livello di falda piezometro S9- data 21/05/2010 ore 07.30 aliquota 10LA04504/07

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	4.72

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamento sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA04505 del 10/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **17/05/2010**
Data inizio prove: **17/05/2010**
Data fine prove: **21/05/2010**
Descrizione: **Prova di Emungimento Piezometro S10**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **17/05/2010** Ora: **11.00.00**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**
Verbale di campionamento: **10LA04505**

Prova di Emungimento Piezometro S10 aliquota 10LA04505

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda finale *MPI 130 rev 0 2004*	m	9.35
Prova di Emungimento		
misura livello di falda iniziale *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.59
ora inizio operazioni spurgo		11.05
ora fine operazioni spurgo		11.10
volume spurgato	l	24

Misura livello di falda piezometro S10 - data 17/05/2010 ore 15.30 aliquota 10LA04505/01

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.66

Misura livello di falda piezometro S10 - data 18/05/2010 ore 07.20 aliquota 10LA04505/02

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.67

Misura livello di falda piezometro S10 - data 18/05/2010 ore 14.00 aliquota 10LA04505/03

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.67

Segue rapporto di prova n°: **10LA04505 del 10/06/2010**

Misura livello di falda piezometro S10 - data 18/05/2010 ore 18.00 aliquota 10LA04505/04

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.70

Misura livello di falda piezometro S10 - data 19/05/2010 ore 14.30 aliquota 10LA04505/05

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.74

Misura livello di falda piezometro S10 - data 20/05/2010 ore 11.30 aliquota 10LA04505/06

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.79

Misura livello di falda piezometro S10 - data 21/05/2010 ore 07.30 aliquota 10LA04505/07

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.80

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA05969 del 10/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **17/05/2010**
Data inizio prove: **18/05/2010**
Data fine prove: **21/05/2010**
Descrizione: **Prova di Emungimento Piezometro S4 bis**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **17/05/2010** Ora: **15.00.00**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**
Verbale di campionamento: **10LA05969**

Prova di Emungimento Piezometro S4 bis allquota 10LA05969

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda finale *MPI 130 rev 0 2004*	m	7.99
Prova di Emungimento		
misura livello di falda iniziale *MPI 130 rev 0 2004*	m	5.14
Ora inizio operazioni spurgo		15.00
Ora fine operazioni spurgo		15.01
Ora fine operazioni spurgo	l	29

Misura livello di falda piezometro S4 bis - data 17/05/2010 ore 15.30 aliquota 10LA05969/01

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	6.62

Misura livello di falda piezometro S4 bis - data 18/05/2010 ore 07.20 aliquota 10LA05969/02

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	5.35

Misura livello di falda piezometro S4 bis - data 18/05/2010 ore 14.00 aliquota 10LA05969/03

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	5.34

Segue rapporto di prova n°: **10LA05969 del 10/06/2010**

Misura livello di falda piezometro S4 bis - data 18/05/2010 ore 18.00 aliquota 10LA05969/04

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	5.34

Misura livello di falda piezometro S4 bis - data 19/05/2010 ore 14.30 aliquota 10LA05969/05

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	5.32

Misura livello di falda piezometro S4 bis - data 20/05/2010 ore 11.30 aliquota 10LA05969/06

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	5.34

Misura livello di falda piezometro S4 bis - data 21/05/2010 ore 07.30 aliquota 10LA05969/07

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato
misura livello di falda *MPI 130 rev 0 2004*	m	5.32

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA05972 del 03/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **19/05/2010**
Data inizio prove: **20/05/2010**
Data fine prove: **24/05/2010**
Descrizione: **Piezometro S1**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **19/05/2010**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.** Verbale di campionamento: **10LA05972**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato	Valore limite
manganese *EPA 6020A 1998*	µg/l	387	50

Valori limite riferiti a:
D. Lgs. 03/04/06 n° 152 parte 4° - tab. 2

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Cairo M.tte
Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA05973 del 03/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **19/05/2010**
Data inizio prove: **20/05/2010**
Data fine prove: **24/05/2010**
Descrizione: **Piezometro S2 bis**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **19/05/2010**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.** Verbale di campionamento: **10LA05973**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato	Valore limite
manganese *EPA 6020A 1998*	µg/l	2279	50

Valori limite riferiti a:
D. Lgs. 03/04/06 n° 152 parte 4° - tab. 2

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Cairo M.tte

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA05974 del 03/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **19/05/2010**
Data inizio prove: **20/05/2010**
Data fine prove: **24/05/2010**
Descrizione: **Piezometro S3 bis**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **19/05/2010**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.** Verbale di campionamento: **10LA05974**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato	Valore limite
manganese *EPA 6020A 1998*	µg/l	6	50

Valori limite riferiti a:
D. Lgs. 03/04/06 n° 152 parte 4° - tab. 2

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Cairo M.tte

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA05975 del 03/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **19/05/2010**
Data inizio prove: **20/05/2010**
Data fine prove: **24/05/2010**
Descrizione: **Piezometro S4 bis**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **19/05/2010**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.** Verbale di campionamento: **10LA05975**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato	Valore limite
manganese *EPA 6020A 1998*	µg/l	12	50

Valori limite riferiti a:
D. Lgs. 03/04/06 n° 152 parte 4° - tab. 2

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Cairo M.tte

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA05976 del 03/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **19/05/2010**
Data inizio prove: **20/05/2010**
Data fine prove: **24/05/2010**
Descrizione: **Piezometro S9**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **19/05/2010**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.** Verbale di campionamento: **10LA05976**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato	Valore limite
manganese *EPA 6020A 1998*	µg/l	797	50

Valori limite riferiti a:
D. Lgs. 03/04/06 n° 152 parte 4° - tab. 2

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Cairo M.tte

Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------

Rapporto di prova n°: **10LA05977 del 03/06/2010**

Committente
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.
Via Magliotto, 2
17100 Savona SV

Dati del campione

Data arrivo: **19/05/2010**
Data inizio prove: **20/05/2010**
Data fine prove: **24/05/2010**
Descrizione: **Piezometro S10**
Matrice: **acque sotterranee**

Dati di campionamento

Data: **19/05/2010**
Effettuato da: **personale tecnico C.P.G.** Verbale di campionamento: **10LA05977**
Presso: **Area Loc. Pertite Millesimo (SV)**

Prova *Metodo*	Unità di misura	Risultato	Valore limite
manganese *EPA 6020A 1998*	µg/l	3	50

Valori limite riferiti a:
D. Lgs. 03/04/06 n° 152 parte 4° - tab. 2

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Cairo M.tte
Dott.ssa Tiziana Giusto

---------- **Fine rapporto di prova** ----------