COMMITTENTE

STE (Soluzioni Tecniche Energetiche) S.p.A.
Sede Legale: Via Pitteri, 15 – 10143 Torino – Tel. +39 011 4733411 – Fax +39 011 480476
Codice Fiscale e Partita IVA 09614360021

PROGETTISTI

STE (Soluzioni Tecniche Energetiche) S.p.A.
Sede Legale
Via Pitteri, 15 – 10143 TO
Tel. +39 011 4733411
Fax +39 011 480476
Cap. Soc. € 800.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 09614360021

STUDIO DI INGEGNERIA FERRARI E GIRAUDO

Corso Nizza, 67/A CUNEO
Tel. 0171 690783 Fax 0171 691676
e-mail: ufficio@ferrariegiraudo.it

Dott. Ing. Franco Giraudo

Dott. Ing. Stefano Ferrari

CONSULENZE

ITTIOFAUNA:
Dott. Massimo Pascale
FAUNA:
Dott. ssa Mara Calvini
FLORA ECOSISTEMI
Dott. For. Paolo Correndo
GEOLOGIA:
Dott. Geol. Aldo Acquarone
MACROINVERTEBRATI BENTONICI
Dott. Stefano Fenoglio
IMPATTO ACUSTICO
Dott.ssa Sara Viglietti

IMPIANTO IDROELETTRICO ALIMENTATO CON LE ACQUE DEL TORRENTE NEGRONE IN LOCALITA' PORNASSINO NEI COMUNI DI ORMEA (CN) E COSIO D'ARROSCIA (IM)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

PROGETTO DEFINITIVO

CENTRALE IDROELETTRICA

Pianta e sezioni

1:50, 1:75, 1:100	0011_Orm_ID_D_30_EG_8.21_Rev0				Maggio 2012
2					
1					
0	05/2012	Emissione			BLA
REV.	DATA.	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.

Il Progettista delle opere specialistiche
STE S.p.A.
arch. Laura Burzio

CONSULENZA SPECIALISTICA


Il Responsabile del progetto
STE S.p.A
ing. Michele Blandino

N° TAVOLA


8.21

Questo disegno è di proprietà riservata della STE S.p.A.; ne è vietata la riproduzione anche parziale, nonchè la presentazione a terzi senza explicita autorizzazione; trasmissione e permissibile ai termini di legge.


PIANTA EDIFICIO CENTRALE – PIANO TERRA




SEZIONE TRASVERSALE C-C'




SEZIONE TRASVERSALE B-B'



SEZIONE LONGITUDINALE A-A'



SEZIONE ALLO SCARICO



NOTE:
I locali che necessitano di costante aerazione verranno dotati di aperture con alettature in ferro rivestite esternamente in legno.
Per quanto riguarda la superficie finestrata, trattasi di locali tecnici non soggetti al rispetto dell'1/8 in quanto non abitabili, con accesso consentito esclusivamente al personale autorizzato

DESCRIZIONE LOCALI	SUPERFICIE PAVIMENTO	SUPERFICIE FINESTRATA MINIMA (1/8)	SUPERFICIE FINESTRATA EFFETTIVA
LOCALE MACCHINE E QUADRI ELETTRICI	181,50 mq	22,69 mq	27,20 mq
LOCALE ENEL	6,90 mq	0.86 mq	1,20 mq
ZONA TRASFORMATORI	10,71 mq	1,34 mq	-----
LOCALE CONTATORI	2,65 mq	0,33 mq	0,72 mq