prot. 6012 28/2/13

ARPAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Vs.rif.

Spett.le
ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI Zona di Imperia
Via Alfieri 10
10121 TORINO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
Via Matteotti 147
18100 IMPERIA

OGGETTO: **Realizzazione nuova cabina MT/BT -Alpi- nel Comune di Triora**

Si trasmette in allegato la relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del progetto in oggetto ns prot. 5234 del 20/02/13 con i limiti stabiliti dal D.P.C.M.8 luglio 2003. **Dall'analisi di tale relazione si evince il rispetto dei suddetti limiti di legge.**

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'U.O. Territorio
(Ing. Agostino Moriano)

Firmato digitalmente da
AGOSTINO MORIANO
CN = MORIANO AGOSTINO
O = ARPAL/01305930107
C = IT

Il Dirigente dell'U.O. Territorio Ing. Agostino Moriano
Estensore del Provvedimento Geom. Carlo Faggionato

Dipartimento Provinciale di Imperia
U.O. Territorio
Via Nizza 6 - 18100 Imperia
Tel. +39 0183673215 - fax. +39 0183673256 - agostino.moriano@arpal.gov.it
www.arpal.org - Posta elettronica certificata (PEC): arpal@pec.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

CSQ H&S CERTIFIED OHSAS 18001

ARPAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Imperia, 27/02/13

OGGETTO: **Realizzazione nuova cabina MT/BT -Alpi- nel Comune di Triora**

Per quanto in oggetto si è proceduto ad un esame di quanto inviato (ns prot. 5234 del 20/02/13) e si è presa visione di quanto dichiarato:

Dati rilevati dalla vostra relazione:

CABINA "Alpi " nel Comune di Triora frazione Monesi.

- Dati di targa del trasformatore: **tensione di esercizio kV 15/0.4; MT/BT 630kVA; Corrente 909A.**
- Ubicazione cabina: **la cabina di trasformazione Utente MT sarà ubicata ad una distanza non inferiore a 2 metri da aree dove è prevista la presenza di persone superiori alle 4 ore giornaliere;**
- Stima del campo elettrico e magnetico: **la cabina è conforme allo standard nazionale per cabine di ultima generazione: DPA 2.0 metri**

Si puntualizza: la nuova linea a MT interrata, di lunghezza inferiore ai 500 metri, in base alla normativa vigente non è soggetta ad autorizzazione e parere Arpal.

Conclusioni: In base alle dichiarazioni forniteci, considerata l'ubicazione della cabina di trasformazione MT/BT, in relazione all'ubicazione dei potenziali recettori, appaiono rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 generati dagli elettrodotti.

Il Collaboratore Tecnico Professionale
F.to Carlo Faggionato