SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241 e-mail: sgllabo@alice.it

SERVIZI GEOTECNICI
LIGURI

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001


Data emissione: 20/12/13
Certificato n° 1955


LIMITI DI CONSISTENZA

Committente: Cave di Frisolino S.r.l.
Cantiere: caratterizzazione cava Frisolino
Località: Comune di Ne (GE)
Verbale di accettazione n°: 124
Data verbale: 18/12/13
Note:

Sondaggio: Pozzetto 2
Campione: CI1
Profondità: 0.50 - 1.00 m
Data esecuzione prova: 19-20/12/13
Specifica di prova: ASTM D4318-10
Rep: 13/133

Limite liquido		**LL (%) =**	**36.0**
Contenitore	1	2	3
Massa umida + t (g)	56.79	56.02	55.95
Massa secca + t (g)	53.32	52.44	52.55
Massa acqua contenuta (g)	3.47	3.58	3.40
Tara t (g)	44.34	42.56	42.63
Massa secca netta (g)	8.98	9.88	9.92
Contenuto d'acqua W (%)	38.64	36.23	34.27
Numero colpi	15	24	35
Limite plastico		**LP (%) =**	**22.8**
Contenitore		A	B
Massa umida + t (g)		16.67	17.82
Massa secca + t (g)		15.28	16.20
Massa acqua contenuta (g)		1.39	1.62
Tara t (g)		9.17	9.14
Massa secca (g)		6.11	7.06
Contenuto d'acqua W (%)		22.75	22.95
Indice di Plasticità	*(LL-LP) =*	**IP**	**13.2**





Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi