ambiente
Ingegneria ambientale e laboratori

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2008=
UNI EN ISO 14001:2004

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0510

Spett.le
FER. GEN. S.C.p.A.
Piazza Terralba, 30 rosso
16143 Genova (GE)

Carrara, 28 settembre 2011

Rapporto di Prova N. 16947 / 2011

Descrizione del Campione	**Campione di acqua impianto Fegino**	Sigla Campione Attribuita	16947/2011
Stabilimento/Sito di campionamento	Cantiere Fegino Genova	Quantità di Campione pervenuta	3 litri
Tecnici Esecutori del Prelievo	Personale Ambiente s.c. - P. Chim. Pietro Luca Floris	Data Esecuzione del Prelievo	21/09/2011
Periodo di Esecuzione Analisi	dal 27/09/2011 al 27/09/2011	Data di Accettazione Campione	21/09/2011
Metodo del Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*	Temperatura di accettazione (°C):	4
Procedure	Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e deviazioni rispetto alla specifiche richieste. U=Incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%) K=Fattore di Copertura R=Recupero. Il recupero non è utilizzato nel calcolo del valore analitico.		

Parametri	Metodo di prova	U.M.	Valore	K	U	R	Limiti	Note
Colore	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	—	incolore					*
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		8,0	2	±0.5		5,5-9,5	
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	3.8	2	±2.0		80	
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	mg/l	13	2	±2		160	
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,5				5	

Giudizio di analisi non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

I risultati analitici conseguiti sono confrontati con le concentrazioni limite previste da Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 "scarico in acque superficiali".

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Lisa Sbervegliери
N° 1891 - Ordine chimici della Toscana

ORDINE DEI CHIMICI TOSCANA - Dr. LISA SBERVEGLIERI - 1891 - CHIMICO

(*) - Prova non accreditata ACCREDIA

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

All.16 - PGAMB08.1 - rev.02 - 02.08.2010