AgriParadigma S.R.L.
LABORATORIO DI ANALISI E RICERCHE

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0060

QS. Quality Scheme for Food.

DATA: 12/03/2012

COMMITTENTE
TESS S.A.S.
VIA PIETRO DA RIMINI NR. 25
48100 SAN MICHELE RA

CAMPIONE **1205965**	RICEVIMENTO **01/03/2012**	PAGINA **1 di 2**

RAPPORTO DI PROVA n° 1205965

Denominazione: Acqua reflua
Acque reflue da trattamento chimico-fisico su torbida proveniente da lavori di scavo galleria
Provenienza: Cantirere di Fegino (GE) - Impresa FER.GEN
Data prelievo: 24/02/2012
Campionamento eseguito dal Committente

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI DI LEGGE	METODO	NOTE
pH	8,3	+/-0,1	------	------	------	Vedi allegato	APAT 2060	------
Solidi sospesi totali	< LQ	------	mg/l	------	10	------	APAT 2090B	------
Idrocarburi totali	< LQ	0,05	mg/l	------	0,1	------	APAT5160B2	------
Alluminio	0,065	±0,010	mg/l	------	0,01	Vedi allegato	APAT 3010	------
Cloruri	1100	±55	mg/l	------	1	Vedi allegato	APAT 4020	------

Note: < LQ: = Inferiore al Limite di Quantificazione LQ

Metodi: APAT 2060 = APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 - Data inizio: 01/03/2012 Data fine: 12/03/2012, APAT 2090B = APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 - Data inizio: 01/03/2012 Data fine: 12/03/2012, APAT 3010 = APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 - Data inizio: 01/03/2012 Data fine: 12/03/2012, APAT 4020 = APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - Data inizio: 01/03/2012 Data fine: 12/03/2012, APAT5160B2 = APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 - Data inizio: 01/03/2012 Data fine: 12/03/2012

Il Responsabile delle Analisi

ORDINE DEI CHIMICI BOLOGNA
DOTT. SONIA DALL'ARA
CHIMICO
A1429

Il Responsabile Tecnico Scientifico

ORDINE DEI CHIMICI BOLOGNA
DOTT. PIERLUIGI BARAVELLI
CHIMICO
A1173

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio. U: l'incertezza riportata è l'incertezza estesa espressa nella stessa unità di misura del risultato, stimata con un livello di fiducia del 95%, utilizzando il fattore di copertura K=2 . Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di fiducia del 95 %, utilizzando il fattore di copertura K=2. Rec %: il valore del recupero, nel caso in cui sia compreso fra 70% e 110%, non viene applicato al risultato, altrimenti viene indicato con il segno (+). LQ= limite di quantificazione. Le analisi microbiologiche che prevedono la semina in piastra, se non diversamente specificato, si intendono eseguite su singola piastra.
Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento.
Copia di file firmato digitalmente

FINE RAPPORTO DI PROVA

AgriParadigma S.R.L.
LABORATORIO DI ANALISI E RICERCHE

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0060

QS. Quality Scheme for Food.

DATA: 12/03/2012

COMMITTENTE
TESS S.A.S.
VIA PIETRO DA RIMINI NR. 25
48100 SAN MICHELE RA

CAMPIONE **1205965**	RICEVIMENTO **01/03/2012**	PAGINA **2 di 2**

RAPPORTO DI PROVA n° 1205965 - Allegato: Limiti di legge

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U.M.	152TAB3FOG	152TAB3SUP
pH	8,3		5,5-9,5	5,5-9,5
Alluminio	0,065	mg/l	2,0	1
Cloruri	1100	mg/l	1200	1200

152Tab3Fog: Limiti come da Ta. 3 All. 5 parte terza D.Lgs 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura e sm
152Tab3sup: Limiti come da Ta. 3 All. 5 parte terza D.Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali

Il presente allegato integra, ma non sostituisce, il Rapporto di Prova riportando i limiti di legge per i soli parametri positivi.