Spettabile
FER.GEN. s. cons.p.a.
P.zza Terralba
Genova

Genova, lì 22 novembre 2011

Prot. N. 440/11
Analisi n. 375/2011

Campione	Frammento di copertura tipo lastre ad onduline
Provenienza	Parco Terralba – c/o Edifici IN13 - Genova
Prelevato da	Ns. tecnico in data 22/11/2011
Ricevuto il	22 novembre 2011

RISULTATI ANALITICI

Il materiale esaminato contiene fibre asbestosimili del tipo crisotilo e crocidolite.

SYNTEX s.r.l.
Via Lungo Torrente Secca, 20
16163 GENOVA
Telefono 010 713622
Telefax 010 713115
E-Mail: ecologital@libero.it

Part. IVA 03184620106
Iscr. REA Genova 323523
Iscr. Reg. Impr. Ge 03184620106
cap. soc. i.v. € 10.333,00

Segue Analisi n. 375/2011 del 22 novembre 2011

CERTIFICAZIONE PER CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLE U.O. ISAL DELLA AZIENDA U.S.L. N° 3 "GENOVESE". IN RIFERIMENTO AL D.M. 06/09/94 RECANTE SPECIFICHE TECNICHE APPLICATIVE DELLA LEGGE 257/92.

A) Relazione sulle modalità di campionamento sui rifiuti (non sul materiale prima dell'intervento), comprensiva del nome del "campionatore".
Una piccola aliquota del materiale è stata prelevata con una pinza ed inserita in un contenitore di plastica, successivamente sigillato.
Nominativo del campionatore: Simona Campodonico.

B) Identificazione del materiale (estremi della provenienza).
Il materiale prelevato proviene da Parco Terralba (Ge) Edifici IN13

C) Data del campionamento:
22 novembre 2011

Relazione dettagliata del trattamento preliminare:
- metodo utilizzato
- parametri di analisi applicati

Per il riconoscimento delle fibre di amianto è stato utilizzato il metodo di cui al D. M. 6 settembre 1994 (recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto") – Allegato 3 ("identificazione qualitativa delle fibre di amianto mediante la tecnica della dispersione cromatica in microscopia ottica").

DETERMINAZIONE DELLE FIBRE LIBERE
Non effettuata in quanto non richiesta.

D) Risultato analitico e relativa classificazione (con individuazione precisa dell'analista)

Fibre libere : non effettuata

Classificazione: non richiesta

Analista : Per. Ind. Mauro Ivaldi.

I risultati analitici del presente certificato sono rappresentativi esclusivamente del campione precedentemente definito. Ogni riproduzione parziale del presente rapporto di prova è vietata salvo specifica autorizzazione del laboratorio Syntex S.r.l. La certificazione analitica chimica è valida a tutti gli effetti di legge ai sensi: art. 16 Regio Decreto n. 842 del 1/03/1928; art. 1 Legge n. 897 del 25/03/1938; art. 1, 16, 18 Legge 679 del 19/07/1957.

SYNTEX s.r.l.
Via Lungo Torrente Secca, 20
16163 GENOVA
Telefono 010 713622
Telefax 010 713115
E-Mail: ecologia@libero.it

Part. IVA 03184620106
Iscr. REA Genova 323523
Iscr. Reg. Impr. Ge 03184620106
cap. soc. i.v. € 10.333,00