ambiente
Ingegneria ambientale e laboratori

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
UNI EN ISO 14001:2004

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0510

Spett.le
FER. GEN. S.C.p.A.
Piazza Terralba, 30 rosso
16143 Genova (GE)

Carrara, 31 maggio 2012

Rapporto di Prova N. 08451 / 2012

Emendamento n° 1 del rapporto di prova n° 08451/2012 del 29/05/2012

Descrizione del Campione	**Campione di acqua impianto depurazione**	Sigla Campione Attribuita	08451/2012
Stabilimento/Sito di campionamento	Cantiere Brignole Genova	Quantità di Campione pervenuta	3 litri
Tecnici Esecutori del Prelievo	Personale Ambiente s.c. - Dr.ssa Cécile Pacini	Data Esecuzione del Prelievo	15/05/2012
Periodo di Esecuzione Analisi	dal 17/05/2012 al 28/05/2012	Data di Accettazione Campione	17/05/2012
Metodo del Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*	Temperatura di accettazione (°C):	4

Procedure: Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e deviazioni rispetto alla specifiche richieste. U=Incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%) K=Fattore di Copertura R=Recupero. Il recupero non è utilizzato nel calcolo del valore analitico.

Parametri	Metodo di prova	U.M.	Valore	K	U	R	Limiti	Note
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		7,4	2	±0,4		**5,5-9,5**	
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	3,0	2	±1,6		**200**	
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	mg/l	28	2	±4		**500**	
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003	mg/l	6,2	2	±0,6		**250**	*
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,5				**10**	

Giudizio di analisi non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

Emendamento n° 1: Modificato Giudizio di analisi.
I risultati analitici conseguiti sono confrontati con le concentrazioni limite previste da Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 "scarico in rete fognaria".

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Lisa Sberveglieri
N° 1891 - Ordine chimici della Toscana

ORDINE DEI CHIMICI - DR. LISA SBERVEGLIERI - 1891 - CHIMICO - TOSCANA

(*) - Prova non accreditata ACCREDIA

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

All.16 - PGAMB08.1 - rev.02 - 02.08.2010