Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224
Sede Compartimentale - Via Savona 3 - 16129 Genova - Tel. 010/54771 - Fax. 010/5477238
Pec anas.liguria@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Liguria

ANAS S.p.A

Prot. CGE-0015545-P del 24/10/2013

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Ambiente
Via D'Annunzio, 111
Genova
Anticipata via fax: 010 5485300

Oggetto: *Lavori di costruzione della viabilità di accesso all'hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona ed Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SS1 Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola Superiore.*
Trasmissione di aggiornamenti ai documenti del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ex art. 5 DM 161 / 2012 (Piano di Gestione del Rischio Amianto)

Con la presente si riscontrano le note n. PG/2013/0155318 del 24/09/2013 e n. PG/2013/0159795 del 01/10/2013 di codesto Spettabile Ente, che richiedevano in particolare *"ulteriori approfondimenti che possano dare completa risposta a quanto già indicato dall'allegato alla DGR 1224 del 10 ottobre 2003 (lettera c) del paragrafo conclusioni del parere 63/143 del 23 settembre 2003) e adeguare, laddove necessario, il piano di monitoraggio"*.

Per memoria si riporta la citata lettera c) dell'allegato alla DGR 1224 del 10 ottobre 2003, che testualmente recita quanto segue: *"dovrà essere approfondita la problematica relativa all'inquinamento naturale, ad esempio elevate concentrazioni di Cr, As o amianto nelle rocce oggetto di scavo, dovrà pertanto essere verificato il conseguente metodo di scavo e la sistemazione del materiale di risulta alla luce della recente normativa valutando le ricadute economiche"*.

Si allega pertanto alla presente, il Piano di Gestione del Rischio Amianto, ricevuto in data odierna dall'appaltatore, completo dei risultati dei nuovi campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici di Arpal e sottoposti alle prove chimiche concordate, dai quali

emerge la trascurabilità del tenore di amianto (< 100 ppm) e conseguentemente l'inquadramento dei materiali di scavo nella categoria di rischio RA – 01 *"nessun pericolo"*.

Vista l'imminenza dell'avvio dello scavo delle gallerie naturali, realizzate con la TBM, che prevede il trasporto del materiale di smarino nel sito di conferimento previsto dal Piano di Utilizzo Terre si richiede di dare seguito, con cortese sollecitudine, alle attività di competenza ai fini dell'approvazione del citato PUT.

Allegati:CS

IL CAPO COMPARTIMENTO
(Dr. Ing. Valter Bortolan)

Certificato ISO 9001:2008 rilasciato da TÜV Italia srl