Note

Stralcio estratto dalla Carta Tecnica Regionale - Elementi N° 229013 e N° 229054.
Riferimento alla D.G.R 1366/2011:CTR SC. 1:5000

Legenda

Area spazzata dall'aerogeneratore

Stazione anemometrica provvisoria per il rilevamento dati

Confine Comunale

CABINA ENEL ESISTENTE

CABINA DI CONSEGNA

Tracciato Cavidotto Esterno INTERRATO, tra la Cabina di Consegna e la CABINA ENEL ESISTENTE. La lunghezza del Cavidotto è di 850 [m].
L'Impianto di Rete sarà ceduto ad ENEL DISTRIBUZIONE per l'inserimento nel perimetro della Rete di Distribuzione, prima della messa in esercizio.

Coordinate Aerogeneratori

Aerogeneratore	Nord	Est
T 1	4911892	1447837
T 2	4911943	1448283

Tutte le coordinate sono espresse nel sistema di riferimento Gauss-Boaga

PROVINCIA di SAVONA

REV. Rev.	DATA Date	DESCRIZIONE Description	DISEGN Dwr'd	CONTR Chk'd	APPROV Appr'd
2					
1					
0	10/05/2012	ORIGINAL ISSUE	SV	SV	SNT

IMPIANTO/PLANT: CAIRO MONTENOTTE – SURITE DEL CUCULO

PROGETTO/JOB: SEN–654

APPR./APPROVED: SNT
CONTR./CHECKED: SV
DIS./DRAWN: SV
DATA/DATE: 10/05/2012
SIZE: A1
DOC./FILE.: –

TITOLO/TITLE: TRACCIATO CAVIDOTTO ESTERNO

LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE

DISEGNO/DRAWING N.: TAV.115.A
REV.: 0
FOGLIO/SHEET N.: 1
DI/OF N.: 1
SCALA/SCALE: 1:5000

La SOIMAR ENERGY s.r.l. riserva la proprieta' di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta
All rights reserved to SOIMAR ENERGY s.r.l. reproduction and transfer of this drawing to thirds are not allowed unless previous written authorization