aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1009570
del 14/07/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:-

n. rif. V330b
Class./Fasc. 2023/13.17.2/5

Oggetto: Progetto per la realizzazione di un impianto mini idroelettrico sul T. Teiro nel Comune di Varazze (SV).

Richiedente Remna s.r.l. – Milano

Conferenza di servizi relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto mini-idroelettrico denominato "Centrale idroelettrica del torrente Teiro in località Pero".

Classifica Prov. SV: 2.13.13/4-2023

Comunicazione relativa alle condizioni ambientali di cui alla DGR n. 34 del 22/1/2016.

Alla Provincia di Savona
Servizio Procedimenti concertativi
protocollo@pec.provincia.savona.it

Alla Remna s.r.l.
remna@legalmail.it

Facendo seguito e riferimento alla corrispondenza relativa a quanto in oggetto con la presente si comunica quanto segue.

Il progetto per la realizzazione di un impianto minidroelettrico sul T. Teiro in comune di Varazze è stato sottoposto alla procedura di VIA regionale che si è conclusa con la DGR n. 34 del 22/1/2016. Tale atto contiene diverse condizioni ambientali, che si riportano per comodità di lettura, alle quali il proponente deve ottemperare nei tempi e nei modi previsti nello stesso atto:

a) le soglie di rilascio del DMV dovranno essere realizzate secondo le indicazioni di cui ai dettagli progettuali alle pagine 69-72 della relazione tecnica, così come modificata in seguito alle integrazioni paesaggistiche, e le scale per l'ittiofauna dovranno essere adeguate di conseguenza, al fine di garantirne il corretto funzionamento;
b) dovranno essere prodotti i documenti del progetto esecutivo comprovanti il corretto dimensionamento delle opere di rilascio del DMV e della scala di risalita dei pesci, contestualizzando, nell'ambito degli elaborati planimetrici e delle sezioni, gli elementi dimensionali di dettaglio delle soglie di rilascio e delle scale di risalita in modo che siano coerenti con quanto riportato alle pagine citate della relazione tecnica;
c) dovrà inoltre essere richiesta all'ufficio regionale competente la verifica, in fase di collaudo, della corretta messa in opera, secondo le caratteristiche costruttive di cui sopra, dei dispositivi di rilascio del DMV e della rampa per l'ittiofauna in quanto è da questo dettaglio costruttivo che dipende l'idoneità ambientale dell'intervento;
d) dovranno essere rilevati in continuo e trasmessi al settore Ecosistema Costiero e Tutela delle Acque della Regione i dati della portata derivata da ciascuna presa, secondo modalità e specifiche da concordarsi;

e) dovrà essere eseguito un monitoraggio chimico-fisico e del macrobenthos a valle dell'opera di presa e a monte dell'opera di restituzione, con 2 rilievi per campagna e per un totale di 2 campagne, una all'anno;
f) dovrà essere eseguito un monitoraggio della fauna ittica, nei due tratti già monitorati, presso le località di Alpicella e di Pero, con un rilievo per campagna e per un totale di 2 campagne, un all'anno. Inoltre dovrà essere implementato con un monitoraggio anche dopo 5 anni dalla attivazione della captazione, in concomitanza con il monitoraggio dell'habitat di cui al punto seguente;
g) dovrà essere eseguito un monitoraggio della estensione e della funzionalità dell'habitat prioritario "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)",* con un monitoraggio dopo 5 anni dalla attivazione e un monitoraggio dopo 10 anni dall'attivazione; il monitoraggio dovrà restituire una cartografia confrontabile con quella fornita nella relazione forestale integrativa, di modo che sia possibile effettuare agevolmente un confronto al fine di valutare la variazione di estensione, e dovrà stabilire lo stato di rinnovo degli esemplari ritenuti specie guida dall'Atlante degli habitat, con particolare attenzione all'Ontano nero;
h) dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio dei valori di emissione e di immissione acustica presso il ricettore più vicino all'impianto per un periodo di almeno tre mesi dall'avvio dello stesso;
i) le indagini diagnostiche dovranno essere propedeutiche alla realizzazione di uno studio sulla reale stabilità residua del tratto di terreno classificato come Pg4, che potrà, se necessario prevedere opere specifiche per ottenere una stabilità sufficiente al passaggio della condotta come previsto dalle normative;
j) la realizzazione delle opere di progetto dovrà essere necessariamente successiva alla presentazione delle risultanze dello studio predetto che dovranno rispettare ed essere comunque contenute nei parametri previsti dalle singole normative e/o atti regolamentari di cui alle prescrizioni;
k) tali risultanze dovranno essere allineate, come grado di approfondimento, a quelle previste dalle normative per le costruzioni in aree Pg4 con valutazioni quantitative della stabilità;
l) nello studio dovranno essere riportati i risultati del monitoraggio relativi ad almeno un autunno, un inverno e una primavera e tale monitoraggio dovrà essere mantenuto presente e attrezzato con allarmi automatici in modo da avvisare in caso di ripresa dei movimenti.

Con la nota assunta dalla Regione Prot-2023-0305867 il 24/3/2023 la ditta Remna s.r.l. ha inviato al Settore scrivente il report del monitoraggio geologico per l'area classificata Pg4 interessata dalla posa di una parte della condotta dell'impianto. Tale documentazione risponde alle indagini propedeutiche alla realizzazione di uno studio sulla reale stabilità residua del tratto di terreno classificato Pg4 (suscettività al dissesto) interessato dalla posa della condotta, come indicato nella prescrizione alla lettera i), e pertanto si tratta dell'ottemperanza parziale a una delle condizioni ambientali sopra riportate. Resta inteso che le condizioni ambientali contenute nella DGR n. 34/2016 dovranno essere ottemperate nei tempi e nei modi ivi indicati e dovranno essere riportate nel provvedimento autorizzativo finale.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

PC/fl

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 13-07-2023 17:20:55
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026