


PIANTA ARMATURE -1:50 -




SEZIONE A - A -1:50 -



PIANTA ARMATURA PARETI POZZETTONE -1:50 -




SEZIONE LONGITUDINALE PASSERELLA -1:50 -




SEZIONE TRASVERSALE PASSERELLA -1:25 -

SEZIONE B - B -1:25 -



PARTICOLARE COSTRUTTIVO GIUNZIONI ANULARI (FUORI SCALA)



GIUNZIONI SFALSATE

N. 2 CAV. Ø 12/MQ. L = 130

TABELLA DEI RAGGI

r	l. cm.	Ø mm.	crl. cm.
1	120	12	753,6
2	140	12	879,2
3	160	12	1004,8
4	180	12	1130,4
5	200	12	1256
6	220	12	1381,6
7	240	12	1507,2
8	260	12	1632,8
9	280	12	1758,4
10	300	12	1884
11	320	12	2009,6
12	340	12	2135,2
13	360	12	2260,8
14	380	12	2386,4
15	400	12	2512
16	420	12	2637,6
17	440	12	2763,2
18	460	12	2888,8
19	480	12	3014,4
20	506	12	3177,68
21	525,5	12	3300,14
22	545,5	12	3425,74
23	565,5	12	3551,34
24	585,5	12	3676,94
25	605,5	12	3802,54
26	625,5	12	3928,14
27	645,5	12	4053,74
28	665,5	12	4179,34
29	685,5	12	4304,94
30	706	12	4433,68
31	726	12	4559,28
32	754	12	4735,12

MATERIALI PRESCRITTI


Acciaio per c.a.

• Tipo di acciaio:	B450C
• fyk – Resistenza caratteristica di snervamento:	4587.16 Kg/cm2
• fyd – Tensione di calcolo di snervamento:	3988.83 Kg/cm2
• fdb – Tensione tangenziale di aderenza acciaio/cls:	26.86 Kg/cm2
• ES – Modulo di elasticità longitudinale acciaio:	2100000.00 Kg/cm2
• εSU – Deformazione massima dell'armatura tesa:	0.06750

Calcestruzzo

Classe di resistenza:	C28/35
Rck – Resistenza caratteristica cubica:	350.00 daN/cm2
Ec – Modulo di elasticità longitudinale:	314471.61 daN/cm2
Condizioni ambientali:	Asciutto o permanentemente bagnato
Classe di esposizione:	XC1
Rapporto acqua/cemento:	max 0.60
Classe di consistenza:	S3
Diametro massimo degli aggregati:	16 mm

PARTICOLARE DEL COPRIFERRO DA ADOTTARE



ECOSAVONA

Impianto chimico fisico di trattamento rifiuti liquidi



Progetto Definitivo

Tav.02

- Armature vasca di omogeneizzazione ed equalizzazione: pianta, sezioni e particolari costruttivi. Scala dei disegni: 1:50 / 1:25



ING. ENRICO ULISSE AVANZI
Galleria Bernardino da Feltre 8 - R O V I G O
Tel. (0425) 422499 - Telefax (0425) 1682407
ingegneria.avanzi@libero.it
stavanzi@tin.it

Febbraio 2014, Rev. 0