NOTE RESTITUZIONE RILIEVO

Sistema di origine: ETRF2000-RDN
Sistema di destinazione: ROMA40
Proiezione: Gauss-Boaga-Fuso Ovest
Tipo di geoide: egm2008

Sez.n° — — — Sezioni topografiche

0 5 10 20 30 40 50m
SCALA 1:500

CONDOTTA DN500 PREFV | CONDOTTA DN500 PREFV | CONDOTTA DN500 PREFV | CONDOTTA DN500 PREFV | CONDOTTA DN500 PREFV

BLOCCO ANCORAGGIO | BLOCCO ANCORAGGIO | RILIEVO TOPOGRAFICO | OPERA DI PRESA P.M.S. +438.50 m s.l.m. | TORRENTE MOGLIANA

Sez.26 Sez.24 Sez.25 Sez.27 Sez.36 Sez.27 Sez.28 Sez.29 Sez.30 Sez.31 Sez.32 Sez.33 Sez.34 Sez.35 Sez.36 Sez.37 Sez.38 Sez.39 Sez.40 Sez.41 Sez.42 Sez.43 Sez.44 Sez.45 Sez.46 Sez.47 Sez.48 Sez.49 Sez.50 Sez.51

Carico idrostatico - ΔH=115.94m
Carico idrodinamico Q=354 l/s J=4.40 m/km ΔH=4.49m

Carico idrostatico - ΔH=115.94m
Carico idrodinamico Q=354 l/s J=4.40 m/km - ΔH=4.49m

Carico idrostatico - ΔH=115.94m
Carico idrodinamico Q=354 l/s J=4.40 m/km - ΔH=4.49m

25,00 m
PROFILO LONGITUDINALE IMPIANTO
SEZIONE PL-OPERE
Condotta DN500
25,00 m
0

SCALA LUNGHEZZE 1 : 500
SCALA ALTEZZE 1 : 500

365.00

Punti battuti | Quote | Distanze parziali | Distanze progressive | Quote fondo tubo

CONTINUA

CENTRALE P.M.I. 322.56 m s.l.m.

CONDOTTA DN500 PREFV | CONDOTTA DN500 PREFV | CONDOTTA DN500 PREFV | CONDOTTA DN500 PREFV

BLOCCO ANCORAGGIO | SOGLIA RIVESTITA IN SASSO LOCALE | BLOCCO ANCORAGGIO | BLOCCO ANCORAGGIO | BLOCCO ANCORAGGIO

ATTRAVERSAMENTO IN SUB ALVEO MOGLIANA

Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Sez.6 Sez.7 Sez.8 Sez.9 Sez.10 Sez.11 Sez.12 Sez.13 Sez.14 Sez.15 Sez.16 Sez.17 Sez.18 Sez.19 Sez.20 Sez.21 Sez.22

Carico idrostatico - ΔH=115.94m
Carico idrodinamico Q=354 l/s J=4.40 m/km - ΔH=4.49m

Carico idrostatico - ΔH=115.94m
Carico idrodinamico Q=354 l/s J=4.40 m/km - ΔH=4.49m

Carico idrostatico - ΔH=115.94m
Carico idrodinamico Q=354 l/s J=4.40 m/km - ΔH=4.49m


25,00 m
PROFILO LONGITUDINALE IMPIANTO
SEZIONE PL-OPERE
Condotta DN500
25,00 m
0

SCALA LUNGHEZZE 1 : 500
SCALA ALTEZZE 1 : 500


317.00

Punti battuti | Quote | Distanze parziali | Distanze progressive | Quote fondo tubo


SEZIONE TIPO DI POSA
SCAVO SU STRADA Scala 1:25



SEZIONE TIPO DI POSA
SCAVO SU SENTIERO Scala 1:25



SEZIONE TIPO DI POSA
SCAVO SU PRATO Scala 1:25



Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
02	09-2014	Terza emissione a seguito richiesta integrazioni n° 365.RI.09-04-2014 Cfnos. Ente 2014.0111713 - PROCEDURA SUBORDINATA			
01	10-2013	Seconda emissione-Istanza di Autorizzazione Unica			
00	06-2013	Prima emissione-Richiesta Concessione di Derivazione			

ing. ANDREA CASARIN
ingegnere civile e ambientale
via E.Bonghi,nonsi, 44/a - 31044 Montebelluna (TV)
C.F.: CSR NDR 77B01 F441V P.I. 04192270264
tel: 0423/600712 - fax: 0423/3445674 - cell: 347.3754915
email: ingcasarin@gmail.com - P.E.C. andrea.casarin@ingpec.eu

Committente: SEAM Società' Energetica Alpi del Mare P. IVA 01422600088 C.so Garibaldi 120 18038 Sanremo (IM)

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO
Progetto di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Mogliana in località "San Siro Foce"

Elaborato: Profilo longitudinale condotta e opere civili e sezioni tipologiche di scavo

Tav.: 15 di/di 28

Codice elaborato: EG-PL-01

Scala: 1:500

Regione: Liguria | Provincia: Genova | Comune: Mezzanego

Data: Ottobre 2013 | Disegnatore: ing. Andrea Casarin | File: TAV_10--25_ave02.dwg

Il tecnico: Casarin Andrea ingegnere, Ordine Ingegneri Provincia di Treviso n° 3373

Ai termini di legge si riserva la proprietà di quanto rilevato che non potrà essere riprodotto, duplicato, in tutto tutto o in parte senza di Tutta assegnata ad esso nessuna autorizzazione, secondo quanto previsto dalla Legge 22/04/41 n. 633 - art. 2578

C:\ANDREA\LAVORI_ANDREA\OS_IMPIEGHI\EGREEN\Comuni\Mezzanego\DWG\[TAV_10--25_ave02.dwg - pianta sovrapposta - 26/09/2014 - data stampa: 26/09/2014