MONTANTI ESTERNI
TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO
COIBENTATA CON ELASTOMERO
SP. 40mm CONDUTTIVITA' 0,036 W/m°C
FINITURA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO SP.6/10 mm
OCCULTAMENTO MEDIANTE CARTER DI PROTEZIONE
A CURA D.L. ARCHITETTONICA

DALLA RETE GENERALE ANTINCENDIO

DN125

DN75

DN125

A

DN125

MONTANTE ATTACCO MANDATA AUTOPOMPA VVF

DN75

MONTANTE ø 70/76 (M1)

MONTANTE ø 70/76 (M2)

DN125

TUBAZIONE MONTANTE VANO SCALE ø3''

TUBAZIONE ALIMENTAZIONE UNI70 SOPRASUOLO

UNI45 A VISTA

C

M3

REI180

REI180

DN90

B

DN90

ZONA FILTRO
AQ 12.15

DN100

DN50

REI180

REI180

E

UNI45 A VISTA

GIUNTO DI TRANSIZIONE POLIETILENE–ACCIAIO

CALATA A PAVIMENTO

DN90

PEAD DN110


UNI45 A VISTA


TUBAZIONE ALIMENTAZ. UNI70 SOPRASUOLO

LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO	
Simbolo	Descrizione
	Tubazione a vista o entro controsoffitto
	Tubazione interrata o a pavimento
	Tubazione a vista o entro controsoffitto impianto spegnimento a saturazione
	Cassetta contenente idrante UNI EN 671-2 (UNI 45) di tipo da incasso o esterna
	Manometro completo di valvola
	Idrante soprasuolo UNI70 - UNI EN14384
E	Estintore portatile
E	Estintore carrellato
	Attacco motopompa antincendio
	Valvola di intercettazione/sezionamento
	Valvola di ritegno
REIXX	Porta con resistenza al fuoco REIXX
REIXX	Muratura con resistenza al fuoco REIXX
	Luce di sicurezza
	Impianto di allarme
	Interruttore generale di impianto

0 2 4 6 8 10 m

IDRANTI A MURO DN 45 UNI 671-2 da esterno





KEY PLAN PIANO INTERRATO

AREA INTERVENTO

N.B. : LE STRUTTURE PORTANTI SONO CARATTERIZZATE DAL SEGUENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO:

– AUTORIMESSA R90
– PALAZZINA PIANI FUORI TERRA R60
– PALAZZINA PIANO INTERRATO R90

C.F.R. PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI N° 17357 CONSEGNATA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI SAVONA

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

TECHNITAL S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:
IMPIANTO ANTINCENDIO E COMPARTIMENTAZIONI R.E.I.
EDIFICIO AMMINISTRATIVO/OFFICINA
PIANO INTERRATO NORD-OVEST

MI010P–PE–I–M–D–1501–C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	G. PADOVANI	U. GENCHI	G. FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-I-M-D-1500/1513-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.