



GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE
completo di bruciatore di gas metano modulante
Pot. Term. Utile: (80°/60°C) = 585 kW - (40°C/30°C) = 645 kW
Dimensioni: (alt.xlargh.xlungh.) =1630x900x2235 ; Peso =1370 kg
Alim.el.: 400 V / 50 Hz - Pot.el. Ass.: = 1.5 kW

GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE
completo di bruciatore di gas metano modulante
Pot. Term. Utile: (80°/60°C) = 585 kW - (40°C/30°C) = 645 kW
Dimensioni: (alt.xlargh.xlungh.) =1630x900x2235 ; Peso =1370 kg
Alim.el.: 400 V / 50 Hz - Pot.el. Ass.: = 1.5 kW

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE
Potenza termica : 35 kW

COLLETTORI M/R ACQUA CALDA



COMPLESSI DI ADDOLCIMENTO E SANIFICAZIONE

ACCUMULO A.C.S.
A DOPPIO SERPENTINO
Potenza termica Serpentino : 50 kW
Capacità bollitore : 2000 lt

ACCUMULO A.C.S.
A DOPPIO SERPENTINO
Potenza termica Serpentino : 50 kW
Capacità bollitore : 2000 lt

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:
SCHEMA FUNZIONALE
CENTRALE TERMICA
EDIFICIO AMMINISTRATIVO/OFFICINA

MI010P-PE-I-M-K-1011-C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	A. LAVAGNINI	U. GENCHI	G. FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-I-M-K-1011-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.