



| LEGENDA SIMBOLI | |
|---|---|
| RIVELAZIONE FUMI | |
| AMB. | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato posizionato in ambiente |
| P.+S. | Coppia di rilevatori ottici di fumo analogici, di cui uno poso a soffitto ed uno entro sottopavimento. Entrambi dotati di segnalazione luminosa "di riporto" |
| C | Rivelatore multicriterio analogico-indirizzato |
| | Pulsante di allarme manuale indirizzato |
| | Base con sirena incorporata doppia tonalità + segnalazione luminosa |
| | Sistema di controllo per serranda tagliafuoco motorizzata |
| | Tubazione per sistema di rivelazione fumi ad aspirazione |
| FIRE | Centrale rilevazione fumi, collegata a impianto BMS |

KEY PLAN PIANO

AREA INTERVENTO



NORD-OVEST — NORD, NE, NO, SE, SO — SUD-EST

0 2 4 6 8 10 m

# AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK — GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTI S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI ELETTRICI
PLANIMETRIA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
EDIFICIO AMMINISTRATIVO - OFFICINA
PIANO TERZO SUD-EST

MI010P-PE-I-E-D-1324-C0.dwg

| DATA | | | |
|---|---|---|---|
| Aprile 2014 | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO |
| SIGLA | A. CACEFFO | A. CORDIOLI | G. FIORINI |
| REVISIONE 1 | | | |
| REVISIONE 2 | | | |
| REVISIONE 3 | | | |

NOME FILE:
MI010P-PE-I-E-D-1313/1325-C0

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.